

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	LMUC O ESP. N°	O.C. N°
1	1	pç	Quadro de distribuição 1200x800x250 com chapa #16 Ref. Comercial: Quadro de comando Cemar CE (cod. 9 011 31) - Cemar		
2	1	pç	Placa de montagem com chapa #14 Ref. Comercial: Quadro de comando Cemar CE (cod. 9 011 31) - Cemar		
3	1	pç	Chapa de policarbonato com espessura mínima de 4 mm		
4	1	pç	Barramento trifásico em cobre para 250A com 70 derivações em 40A para disjuntor DIN Ref. Comercial: KIT TG/BG II DIN (904546) Cemar		
5	4	pç	Barramento de Neutro em cobre 1"x1/4"x150mm		
6	4	pç	Barramento de Terra em cobre 1"x1/4"x150mm		
7	2	pç	Conjunto suporte Isolante tipo escada para barramento de cobre		
8	4	m	Canaleta de PVC 50x50 mm		
9	50	pç	Plaqueta de identificação dos circuitos em policarbonato 50x10mm		
10	1	pç	Disjuntor termomagnético Tripolar em caixa moldada, In=125A Ref. Comercial: DWP225-125-3 Weg		
11	1	pç	Interruptor Diferencial Residual (IDR), In=125A IΔn=30mA Ref. Comercial: 5SM33450 Siemens		
12	24	pç	Disjuntor termomagnético Monopolar, In=20A Ref. Comercial: 5SX2 120-7 Siemens		



LISTA DE
MATERIAL

N° ITAIPU
3222-LM-15208-P

FOLHA
2

REV.
0