

**PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL - NF 0724-18****REFORMA DOS BLOCOS 03, 04, 06, 6A e 07, CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO ANEXO, AMPLIAÇÃO DO BLOCO 04 E MELHORIAS NAS ÁREAS EXTERNAS, DO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DO CONCRETO DA ITAIPU****ADITAMENTO 3**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0724-18, a ITAIPU responde consulta formulada por interessada nesta licitação:

**PERGUNTA 1**

Na prancha “3222-DC-15216-P-R0” disponibilizada para comissão, observamos algumas inconsistências nas notas explicativas, são elas:

Na Sala 31” no item “c”, temos a seguinte descrição: “Retirada de rodapés existentes e colocação de rodapés e granito polido em todo perímetro (h=10cm e e=2cm)”;

Sala 31” no item “d”, temos a seguinte descrição: “O piso deverá ser substituído por novo piso vinílico, 50x50cm, cor cinza, conforme Especificação Técnica. O rodapé será do mesmo material, com altura de 7 cm.”

Solicitamos esclarecimentos quanto ao item devemos seguir, item “c” com rodapé em granito polido ou item “d” com rodapé em piso vinílico, haja visto que as notas se referem ao mesmo ambiente.

**RESPOSTA**

O rodapé correto a ser utilizado é o de piso vinílico, conforme citado no item 11.6.3, da Seção II, da Especificação Técnica, Anexo I do CBC.

**PERGUNTA 2**

Na prancha “3222-DC-15225-9-R0” disponibilizada para comissão, observamos que no detalhe do “Corte C-C” há uma nota indicando que o certo detalhe seja verificado na prancha “3222-DC-15222-P”, entretanto, em análise às pranchas disponibilizadas, não encontramos a prancha citada.

Na prancha “3222-DC-15225-9-R0” disponibilizada para comissão, observamos que no detalhe de “Estrutura de Cobertura” há uma nota indicando que o certo detalhe seja verificado na prancha “3222-DC-15223-P”, entretanto, em análise às pranchas disponibilizadas, não encontramos a prancha citada.

Na prancha “3222-DC-2169-9-R1” disponibilizada para comissão, observamos que no detalhe do “Corte DD” há uma nota indicando que o certo detalhe seja verificado os “Desenhos Estruturais”, entretanto, em análise às pranchas disponibilizadas, não encontramos a prancha relativas aos desenhos indicados.

Sendo assim, solicitamos a comissão que disponibilize as pranchas “3222-DC-15222-P”, “3222-DC-15223-P”, “Desenhos Estruturais referentes ao Corte DD da prancha 3222-DC-2169-9-R1”

**RESPOSTA**

Os desenhos 3222-DC-15222-P e 3222-DC-15223-P são relativos a estacionamentos que não fazem parte do escopo dessa contratação. Sua publicação, no entanto, é necessária por conterem detalhes para a construção da passarela entre os Blocos 3 e 4. O desenho 3222-DC-02169 é de referência para as alturas da estrutura de cobertura e do forro. Não é

necessário projeto estrutural, pois ele se refere ao detalhamento da laje de reação do laboratório.

Favor reportar-se ao Item II deste aditamento.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) Pregão Eletrônico Binacional NF 0724-18, a ITAIPU disponibiliza os desenhos 3222-DC-15222-P e 3222-DC-15223-P anexos neste aditamento.

III) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 0724-18.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data: 09 de maio de 2018
---	--------------------------