

CONCURSO DE PRECIOS NACIONAL NE 2455-18

ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA MODULAR DE ACERO INOXIDABLE

ADITIVO 2

I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 1.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nacional NE 2455-18, la ITAIPU responde a las consultas realizadas, en los siguientes términos:

PREGUNTA 1

Definición del tipo de reja fina o tamiz de separación que requerido en el Aditivo 1.

RESPUESTA

Conforme se establece en el ítem 4.1 SUMINISTRO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA DE 100 M3/H del Anexo II Especificaciones Técnicas del PBC, la planta deberá contar con la tecnología y capacidad para tratar agua proveniente del Río Paraguay, en tal sentido la reja solicitada deberá ser tal que pueda contener partículas, caracoles u otros materiales extraños que pueda contener el agua en su estado natural del Río Paraguay, debiendo considerarse que la reja no debe afectar la producción de agua tratada solicitada.

PREGUNTA 2

Bajo esta nueva especificación, ¿el budget de la licitación presentaría algún cambio? ¿O se mantiene en 1.320.000.000 gs?

RESPUESTA

La ITAIPU considera que la inclusión requerida en el Aditivo 1 no representa un costo significativo al Sistema de Tratamiento solicitado, quedando a cargo del oferente interesado en participar en el proceso, la verificación y la asignación de sus precios conforme a su conveniencia.

A su vez, el oferente deberá considerar en su precio total todas las exigencias indicadas en PBC, sus Anexos y Aditivos con la implicancia del costo que conlleva para la correcta ejecución del servicio a ser contratado.

II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nacional NE 2455-18.

Emitido por: División de Apoyo Técnico.

Fecha: 23 de noviembre de 2018.