

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NA 2421-18

ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS CONVENCIONALES DE DISTRIBUCIÓN DE 100 kVA AISLADOS EN ACEITE

ADITIVO 2

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.3.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Licitación Pública Nacional NA 2421-18, la ITAIPU:

- a) adecua el ítem 10.4.1.12 de la Especificación Técnica N° 3883-20-16500-E, Anexo III del PBC, conforme al siguiente detalle:

DE:

Ensayos del aceite aislante (Cláusula 11.11, NBR 5356-1): Se debe ensayar el aceite aislante de cada uno de los equipos, para determinar las siguientes características, las cuales deben estar de acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones:

PARA:

Ensayos del aceite aislante (Cláusula 11.11, NBR 5356-1): Se debe ensayar el aceite aislante de cada lote de recepción, para determinar las siguientes características, las cuales deben estar de acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones:

- b) en consecuencia del punto anterior, se rectifica la respuesta de la Pregunta 10 del Aditivo 1 publicado en fecha 23.11.18, conforme al siguiente detalle:

DE:

Los ensayos de recepción deben ser realizados conforme ítem 10.4.1.12, "Se debe ensayar el aceite aislante en cada uno de los equipos", para el Muestreo y Aceptación o Rechazo del Lote de los Ensayos de Tipo y Recepción, se debe cumplir todo lo especificado en el ítem 10.4.1.12, y la falta de lo indicado implicará el Rechazo de todo el lote, conforme ítem 10.5.2.

PARA:

Los ensayos de recepción deben ser realizados conforme ítem 10.4.1.12, "Se debe ensayar el aceite aislante en cada lote de recepción", y cumplir todo lo especificado en el ítem 10.4.1.12, y la falta de lo indicado implicará el Rechazo de todo el lote, conforme ítem 10.5.2.

II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional NA 2421-18.

Emitido por: División de Apoyo Técnico.
Fecha: 4 de diciembre de 2018.