

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL - NC 2838-18**ADITAMENTO 1****CERCA EM ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO NO ZOOLOGICO DO REFUGIO BELA VISTA EM FOZ DO IGUAÇU-PR**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 2838-18 a ITAIPU, responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1

Solicitamos os seguintes anexos:

- CROQUI 760 - CERCA TELA DE ALAMBRADO E MOURÕES DE CONCRETO;
- 2032 - CQ - 00331-P-R0.

RESPOSTA

Favor reportar-se à letra “b” do Item II deste Aditamento.

PERGUNTA 2

O item 1.2 da planilha orçamentária encontra-se com preço defasado, com base nas especificações técnicas item 4.3 e composição do serviço apresentado abaixo.

LIGAÇÃO provisória de água para obra, com utilização de caixa d'água ou reservatório conforme especificação técnica.					6 MESES
SINAPI	DESCRIÇÃO	UND	QUANTD	VALOR	TOTAL
6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	48	R\$ 134,74	R\$ 6.467,52
7042	MOTOBOMBA TRASH AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	528	R\$ 4,53	R\$ 2.391,84
98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018	UND	1	R\$ 3.038,03	R\$ 3.038,03
CUSTO TOTAL PARA 6 MESES					R\$11.897,39

RESPOSTA

Favor reporta-se à letra “a” do Item II deste Aditamento.

PERGUNTA 3

As Especificações Técnicas solicitam que os veículos da empresa sejam abastecidos com etanol ou biodiesel, diante disto questionamos; a) De que forma o combustível do veículo influenciara na execução do serviço? b) Caso o veículo seja movido a gasolina será motivo para paralização da obra?

RESPOSTA

a) Esclarecemos que a exigência do abastecimento dos veículos leves com combustíveis renováveis é parte integrante da política de sustentabilidade da ITAIPU.
b) Sendo identificados veículos movidos à gasolina pela fiscalização da ITAIPU, estes não terão acesso permitido à área do canteiro de obras.

PERGUNTA 4

Não será necessário a remoção de camada vegetal? Caso seja necessário será cabível aditivo do item pôs se trata da falta de um serviço?

RESPOSTA

Não será necessária a retirada da camada vegetal. A viga baldrame indicada para a cerca deverá ficar com sua cota superior acima do nível do solo.

PERGUNTA 5

A ITAIPU realizou ensaios do solo para determinar o nível d'água e granulometria do solo?

a) Se sim compartilhar! b) Se não caso haja incidência de água a ITAIPU arcara com os custos de drenagem? c) Caso haja material de 3º categoria a ITAIPU arcara com os custos de escavação e remoção? d) É cabível aditivo dos itens em uma possível contratação?

RESPOSTA

Informamos que não foi realizado ensaio de solo para determinação dos parâmetros técnicos solicitados, pois se trata de execução de cerca com profundidade máxima de escavação de 90 cm para fixação de mourões e pilares de portão.

a) Ensaio não disponível.
b) Ocorrendo necessidade de drenagem o serviço será executado pela ITAIPU.
c) Ocorrendo necessidade de remoção de material de 3º categoria o serviço será executado pela ITAIPU.
d) Esclarecemos que não há previsão da inclusão de novos serviços além dos já previstos na Especificação Técnica e Planilha de Preços, devendo ser observado o indicado na Cláusula 4ª da Minuta de Contrato, Anexo IV do CBC.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 2838-18 a ITAIPU:

a) Altera o subitem 4.3 da Especificação Técnica Ligação Provisória de Água, Anexo I do CBC,

DE:

“4.3 Ligação provisória de água

No local da obra não existe rede da concessionária disponível para ligação.

A CONTRATADA deverá disponibilizar os equipamentos (veículos dotado de reservatório móvel) necessários a retirada da água em córrego ou nascentes disponíveis nas proximidades, e ou no Reservatório de ITAIPU. Deverá ser disponibilizado sistema de armazenamento, como caixa d'água, bombeamento (com bomba movida à gasolina), e transporte da água até o local necessário além das tubulações e mangueiras que a CONTRATADA julgar necessárias.

A distância total prevista do ponto de coleta da água potável até o ponto médio de execução da obra é de até 8 km.

Não será permitida a contratada a limpeza de ferramentas e/ou descarga de qualquer material contaminante nas nascentes que passam pela área do canteiro de obras.

A medição da ligação provisória de água será global (gl) conforme previsto em cláusula específica da forma e condições de pagamento do contrato (Item 1.2 da Planilha de Preços).”

PARA:

“4.3 Ligação provisória de água

Consistirá na ligação provisória de água nas instalações existentes da ITAIPU para atender as necessidades da obra.

A ITAIPU disponibilizará um ponto para interligação da ligação provisória de água, dotado de tubulação em PVC, sendo responsabilidade da CONTRATADA a adaptação e manutenção do sistema existente.

A CONTRATADA deverá instalar um registro de controle e manobra no ponto disponibilizado pela ITAIPU, e somente após a passagem da água pelo registro poderá utilizar mangueiras flexíveis para condução da água.

A CONTRATADA será responsável por todas as despesas decorrentes de derivações e ampliações necessárias para seu uso, incluindo reservatórios e ligação com instalações provisórias.

A distância total prevista do ponto disponibilizado pela ITAIPU onde será executada a ligação provisória de água disponibilizada pela ITAIPU e o ponto de início de execução da cerca é de até 50 metros.

A medição da ligação provisória de água será global (gl) conforme previsto em cláusula específica da forma e condições de pagamento do contrato (Item 1.2 da Planilha de Preços).”

b) disponibiliza em anexo o desenho 2032-CQ-00331-P -R0 e o CROQUI 760.

III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NC 2838-18.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data: 04 de janeiro de 2019
---	-----------------------------