

**SIMBOLOS:**

- (B) Indicación de Posición
- (B) Línea de Referencia
- 145 Denominación de Camadas de Hormigonado

**NOTAS:**

- Todas las dimensiones estan dadas en centímetros y las elevaciones en metros.
- Será utilizado acero para armaduras CA-50  $n_b=1,5$ , excepto p/ pos. 33
- El recubrimiento en general es de 5cm, a donde se indique otro valor.

**PLANOS DE REFERENCIA:**

Áreas de Montaje Cobertura y Estructuras Anexas - AMDI


Formas Edificio de Descarga

- Aguas Arriba del Eje (D) 4474-DC-7506-E al 7508-E
- Aguas Abajo del Eje (D) 4474-DC-7509-E al 7511-E

Armaduras

- Estructura Luz Control Pared Aguas Arriba 4475-DC-7700-E
- Apoyo de Prefabricados de EI. 144,00 a EI. 145,75
- Aguas Abajo del Eje (D)
- Planta EI. 144,30, S. J-J a K-K y DET. 2-H.2/4 4475-DC-7388-E
- Planta EI. 145,75 y Sección L-L. H.3/4 4475-DC-7389-E
- Sección F-F a J-J y M-M, N-N. H.4/4 4475-DC-7390-E
- Viga V10 - Estructura Aguas Abajo 4475-DC-7527-E

**RASTERIZADO**  
HA REVISÃO: \_\_\_\_\_



I Revisión Final de Proyecto con Modificaciones.				
Nº	DESCRIPCION	FIRMA	FIRMA	FECHA
REVISIONES				
DIB.	VISTO	INSPE	APROB.	
COP. J. A. V. S.	APROB.	VISTO	FECHA	
VERIF.	FECHA	FECHA	FECHA	
grupo consultor alto paraña				
THENAG ENGENHARIA				
IECO-ele COORDINADOR				
PARAGUAY ITAIPU BRASIL				
ÁREAS DE MONTAJE-COBERTURA Y ESTRUCTURAS ANEXAS				
ARMADURAS				
AMDI-EDIFICIO DE DESCARGA				
DE EI. 144,00 A EI. 145,75-APOYO DE PREFABRICADOS				
A. AR. DEL EJE (D)-PLANTAS, S. A-A a E-E Y DET. 1 H.1/4				
ITAIPU BINACIONAL	VISTO	FECHA	4475-DC-7387-E	R1
FECHA	27/10/80			