

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1557-19
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1557-19

AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL CAPACITIVO DE 220 KV / 50 HZ COM ISOLAMENTO EXTERNO POLIMÉRICO

ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL CAPACITIVO DE 220KV / 50HZ CON AISLAMIENTO EXTERNO POLIMÉRICO

ADITAMENTO 3

ADITIVO 3

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1557-19, a ITAIPU responde pergunta realizada por interessada nesta licitação:

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1557-19, la ITAIPU responde pregunta realizada por firma interesada en esta licitación:

PERGUNTA 1

“Com relação ao item 2.17 REGISTRO DA PROPOSTA INICIAL do CBC mencionado acima, entendemos que não é obrigatório anexar o documento PROPOSTA COMERCIAL (ANEXO III deste mesmo CBC) e o documento ANEXO V (Planilha de Dados Garantidos) no Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU quando do cadastro inicial da proposta. Por favor, confirmar nosso entendimento.”

PREGUNTA 1

Con relación al ítem 2.17 REGISTRO DE LA OFERTA INICIAL del PBC mencionado arriba, entendemos que no es obligatorio anexar el documento OFERTA COMERCIAL (ANEXO III de este mismo PBC) y el documento ANEXO V (Planilla de Datos Garantizados) en el Portal de Compras Electrónicas de la ITAIPU en cuanto al registro inicial de la oferta. Por favor, confirmar nuestro entendimiento.

RESPOSTA

O entendimento está correto.

RESPUESTA

El entendimiento es correcto.

PERGUNTA 2

“Ainda com relação a este mesmo item, 2.17 REGISTRO DA PROPOSTA INICIAL do CBC mencionado acima, entendemos que a PROPOSTA INICIAL é cadastrada exclusivamente através do preenchimento dos respectivos campos no Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU. Por favor confirmar nosso entendimento.”

PREGUNTA 2

Aún en relación con este mismo ítem, 2.17 REGISTRO DE LA OFERTA INICIAL del PBC mencionado arriba, entendemos que la OFERTA COMERCIAL es registrada exclusivamente a través del llenado de los respectivos campos en el Portal de Compras Electrónicas de la ITAIPU. Por favor, confirmar nuestro entendimiento.

RESPOSTA

O entendimento está correto.

RESPUESTA

El entendimiento es correcto.

PERGUNTA 3

“Entendemos ainda que o ANEXO III (Proposta Comercial) e o ANEXO V (Planilha de Dados Garantidos) deste CBC, deverão ser encaminhados somente após o término da

PREGUNTA 3

Entendemos además que el ANEXO III (Oferta Comercial) y el Anexo V (Planilla de Datos Garantizados) de este PBC, deberán ser encaminados solamente luego del término de la

etapa de lances, unicamente pelo proponente classificado em primeiro lugar."

RESPOSTA

O entendimento está correto.

PERGUNTA 4

"Pedimos a gentileza de informar se serão aceitos atestados de fornecimento de transformadores com invólucro em porcelana. Julgamos que o tipo do invólucro não interfere no projeto do equipamento, uma vez que todas as demais peças são exatamente iguais. Como nossa planta está situada no Brasil e o mercado brasileiro especifica predominantemente isoladores em porcelana, os atestados disponíveis são para TPs capacitivos com esse invólucro.

Poderíamos apresentar atestados de unidades com invólucro polimérico fabricadas na Europa, mas nesse caso teríamos que participar com preços desta unidade fabril, que seriam mais altos que os oferecidos pela fábrica brasileira".

RESPOSTA

Caso a proponente não seja o fabricante dos transformadores, serão aceitos atestado ou certificado de fornecimento de transformadores de potencial capacitivos com invólucro de porcelana ou polimérico, nos termos da letra "c.2" do subitem 1.3.2 do CBC.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 1557-19.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 20/11/2019

etapa de lances, únicamente por el oferente clasificado en primer lugar.

RESPUESTA

El entendimiento es correcto.

PREGUNTA 4

Consultamos si serán aceptados certificados de suministro de transformadores de transformadores envueltos en porcelana.

Creemos que el tipo de carcasa no interfiere con el diseño del equipo, ya que todas las demás piezas son exactamente iguales. Como nuestra planta está ubicada en Brasil y el mercado brasileño especifica predominantemente aislantes en porcelana, los certificados disponibles son para TPs capacitivos con este aislante.

Podríamos presentar certificados de unidades con envoltura polimérica fabricada en Europa, pero en este caso tendríamos que participar con los precios de esta fábrica, que serían más altos que los ofrecidos por la fábrica brasileña.

RESPUESTA

En el caso de que el oferente no sea el fabricante de los transformadores, serán aceptados constancia o certificado de suministro de transformadores de potencial capacitivos con envoltorio de porcelana o polimérico, de acuerdo con la letra "c2" del sub ítem 1.3.2 del PBC.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1557-19.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 20/11/2019