

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL - NF 0205-20**REGISTRO DE PREÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAS E PORTÕES PARA DELIMITAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS DA ITAIPU, NOS MUNICÍPIOS LINDEIROS AO RESERVATÓRIO****ADITAMENTO 1**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0205-20, a ITAIPU responde perguntas formuladas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1

“Gostaríamos de saber se já tem demandas previstas para início imediato após o fim do processo licitatório do PREGÃO ELETRÔNICO - NF 0205-20, tem?”

RESPOSTA

Sim. Há demandas previstas para início imediato tão logo finde o processo licitatório, provavelmente no município de Santa Helena.

PERGUNTA 2

“O Pregão vai ser todo pelo portal do site da Itaipu?”

RESPOSTA

Sim. A Sessão Pública desse pregão dar-se-á conforme data e hora determinadas pelo Calendário de Evento da Licitação por meio do seguinte site: <https://compras.itaipu.gov.br>.

PERGUNTA 3

“É só ter o cadastro atualizado com os documentos que já está apto a participar?”

RESPOSTA

Conforme subitem 1.6.1 do CBC poderá participar deste certame empresa que possuir cadastro atualizado no Cadastro de Formadores da ITAIPU e for credenciada no Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU. Dúvidas sobre alteração cadastral podem ser enviadas para o endereço eletrônico cadastrobr@itaipu.gov.br, fone (45) 3520-5377, ou por meio do link abaixo: <https://compras.itaipu.gov.br/Empresa/CadastroExterno/ApresentacaoCadastro>

Além disso, para ser considerada habilitada, a proponente deverá atender integralmente ao subitem 1.6.2 do CBC.

PERGUNTA 4

“É necessário visita técnica nas 9 cidades/locais das cercas?”

RESPOSTA

Não há previsão editalícia de visita técnica para o presente certame.

PERGUNTA 5

“Qual é a tela a ser utilizada? Pois na Planilha de preços tem uma especificação de fio do arame da tela e no memorial descritivo tem outra espessura de arame da tela. Exemplo: No Termo de Referencia fala que será Tela do tipo losangular (caracol), com arame galvanizado e máxima abertura da malha 10, confeccionada com fio nº 12. E na Planilha de Preços fala que

será TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR FIO 2,11MM (14BWG) MALHA 10X10.”

RESPOSTA

A tela será a de malha 10x10cm fio 12 que corresponde a 2,77mm. Gentileza reportar-se ao item II deste Aditamento.

PERGUNTA 6

“Precisamos saber se é fio BWG 12 que corresponde a 2,77mm ou fio BWG 14 que corresponde a 2,11mm de espessura?”

RESPOSTA

O fio a ser utilizado é o nº 12, (2,77mm). Gentileza reportar-se ao item II deste Aditamento.

PERGUNTA 7

“Precisamos saber se a unidade de medida da Malha solicitada de 10x10 é Centímetros (CM) ou Milímetros (MM) , logo, seria 10cm x 10cm ou 10mm x 10mm?”

RESPOSTA

A unidade de medida é centímetro (cm). Gentileza reportar-se ao item II deste Aditamento.

PERGUNTA 8

“Os portões também tem as divergências de espessura de fios da tela.”

RESPOSTA

A tela utilizada nos portões será do mesmo modelo utilizado para fechamento da Cerca 2,77mm, nº 12. Gentileza reportar-se ao item II deste Aditamento.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0205-20, a ITAIPU altera:

a) subitem 5.2, parágrafo 5º das Especificações Técnicas:

DE:

(...)

A tela a ser utilizada será do tipo losangular (caracol), com arame galvanizado e máxima abertura da malha 10, confeccionada com fio nº 12.

(...)

PARA:

(...)

A tela a ser utilizada será do tipo losangular (caracol), com arame galvanizado e máxima abertura da malha 10x10cm, confeccionada com fio 2,77mm, nº 12.

(...)

b) subitem 2.2 da Planilha de Preços e Planilha de Preços Máximos, Anexos II e III do CBC:

DE:

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO CURVO 260+40 CM, ESPAÇAMENTO A CADA 3M COM TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR FIO 2,11MM (14BWG) MALHA

10X10 , três fiadas de arame farpado, escoras 10x10 cm concretadas a cada 30m e nas extremidades ou derivações . AF_05/2018 (Incluindo escavação manual e limpeza da área)

PARA:

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO CURVO 260+40 CM, ESPAÇAMENTO A CADA 3M COM TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR FIO 2,77MM (12BWG) MALHA 10X10cm , três fiadas de arame farpado, escoras 10x10 cm concretadas a cada 30m e nas extremidades ou derivações . AF_05/2018 (Incluindo escavação manual e limpeza da área)

III) Face às alterações havidas, a ITAIPU disponibiliza em anexo a este aditamento, as versões atualizadas das Especificações Técnicas, Anexo I e da Planilha de Preços, Anexo III do CBC.

IV) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 0205-20.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data: 7 de abril de 2020
--	---------------------------------