

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 0040-20
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 0040-20

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ON-LINE DE GASES DISSOLVIDOS EM ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADORES

ADITAMENTO 5

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 0040-20, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1

Questionamento em relação ao lote 3 - item 5
Em relação ao lote 3 - item 5, considerando que se trata de equipamento menos complexo do que os solicitados nos lotes 1 e 2; e que para tal função existem diferentes tecnologias no mercado, tanto local quanto internacional, que executam exatamente essa aplicação em transformadores, tendo, contudo, características técnicas próprias inerentes a cada sensor desenvolvido, sem que isso signifique prejuízo da finalidade. Posto assim, pedimos confirmar o entendimento que na avaliação de Itaipu não serão desclassificadas as tecnologias que divergirem pontualmente dos parâmetros do item 4.1 "MEDIÇÃO DE HIDROGÊNIO", desde que não afetem o desempenho na função a que se destina esse equipamento e que cumpram as demais características técnicas funcionais, elétricas e operacionais previstas.

RESPOSTA 1

Não há relevância a comparação de complexidade entre os lotes. Em relação ao item 4.1 da Especificação Técnica do lote 3, a CONTRATADA deverá fornecer um equipamento com ALTA PRECISÃO (repetibilidade) e ALTA EXATIDÃO conforme valores especificados. O não cumprimento dos valores especificados para estes parâmetros (Precisão e Exatidão) acarretará a desclassificação do equipamento. Os outros parâmetros do item 4.1 são valores DESEJÁVEIS.

II) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ON-LINE DE GASES DISUELTOS EN ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADORES

ADITIVO 5

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0040-20, la ITAIPU realiza las siguientes aclaraciones:

CONSULTA 1

Consultas sobre el lote 3 - elemento 5
En relación con el lote 3 - elemento 5, considerando que es un equipo menos complejo que los solicitados en los lotes 1 y 2; y que para tal función existen diferentes tecnologías en el mercado, tanto local como internacional, que ejecutan exactamente esta aplicación en transformadores, teniendo sin embargo, sus propias características técnicas inherentes a cada sensor desarrollado, sin que esto signifique un perjuicio de la finalidad. Por lo tanto, pedimos que confirme la comprensión de que en la evaluación de Itaipú, las tecnologías que ocasionalmente difieren de los parámetros del ítem 4.1 "MEDICIÓN DE HIDRÓGENO" no serán desclasificadas, siempre que no afecten el desempeño en la función para la cual está destinado este equipo y que cumplan con las demás características técnicas funcionales, eléctricas y operacionales esperadas.

RESPUESTA 1

No hay relevancia en la comparación de la complejidad entre los lotes. En lo que respecta al ítem 4.1 de la Especificación Técnica del lote 3, la CONTRATADA deberá suministrar un equipo con la MAYOR PRECISIÓN (repetibilidad) y la MAYOR EXACTITUD, según los valores especificados. El incumplimiento de los valores especificados para estos parámetros (Precisión y Exactitud) dará lugar a la desclasificación del equipo. Los otros parámetros del ítem 4.1 son valores DESEABLES.

II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la

Eletrônico Binacional EF 0040-20.

Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0040-20.

Elaboração: Órgão Regional de Compras Foz do
Iguaçu (CORI.DF)
Data de emissão: 13.05.20

Elaboración: Órgano Regional de Compras Ciudad
del Este (CORE.DF)
Fecha de emisión: 13.05.20