

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL AF 1121-20
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL AF 1121-20

**MANUTENÇÃO DA JUNTA DE DILATAÇÃO DO
CONDUTO FORÇADO DA UG17**

**MANTENIMIENTO DE LA JUNTA DE DILATACIÓN
DEL CONDUCTO FORZADO DE LA UG17**

ADITAMENTO 2

ADITIVO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional AF 1121-20, a ITAIPU responde questionamentos de empresas interessadas na presente licitação:

PERGUNTA 1

“Será possível contratação de mão de obra terceira para compor parte da equipe de execução dos serviços?”

RESPOSTA

Para a atividade principal, manutenção da junta propriamente dita, não será permitida subcontratação, por consistir no objeto principal contratado. Entretanto, a CONTRATADA terá liberdade para compor sua equipe de trabalho mediante contratação direta de profissionais ou mediante contratos de prestação de serviço a serem firmados entre a CONTRATADA e pessoas físicas, sempre mediante observância às normas trabalhistas vigentes.

PERGUNTA 2

“Será possível contratação de mão de obra terceira para montagem de andaimes?”

RESPOSTA

Para a atividade de montagem de andaimes, não será permitida subcontratação. Entretanto, a CONTRATADA terá liberdade para compor sua equipe de trabalho mediante contratação direta de profissionais ou mediante contratos de prestação de serviço a serem firmados entre a CONTRATADA e pessoas físicas, sempre mediante observância às normas trabalhistas vigentes.

PERGUNTA 3

Será possível contratação de empresa terceira para manipulação do amianto?

RESPOSTA

Pedido deferido. A ITAIPU altera a cláusula 49 da Minuta de Contrato, Anexo IV do CBC. Gentileza reportar-se ao item II deste Aditamento.

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 1121-20, la ITAIPU responde preguntas de empresas interesadas en la presente licitación:

PREGUNTA 1

Es posible contratación de mano de obra tercerizada para ser parte del equipo de ejecución de los servicios?

RESPUESTA

Para la actividad principal, mantenimiento de la junta propriamente dicha, no será permitida subcontratación, por ser el objeto principal contratado. Sin embargo, el CONTRATISTA tendrá libertad para formar su equipo de trabajo mediante contratación directa de profesionales o mediante contratos de prestación de servicios a ser firmados entre el CONTRATISTA y personas físicas, siempre teniendo en cuenta las normas de trabajo vigentes.

PREGUNTA 2

Es posible la contratación de mano de obra tercerizada para montaje de andamios?

RESPUESTA

Para la actividad de montaje de andamios, no será permitida subcontratación. Sin embargo, el CONTRATISTA tendrá libertad para formar su equipo de trabajo mediante contratación directa de profesionales o mediante contratos de prestación de servicio a ser firmados entre el CONTRATISTA y personas físicas, siempre teniendo en cuenta las normas de trabajo vigentes.

PREGUNTA 3

Es posible la contratación de empresa tercerizada para manipuleo del amianto?

RESPUESTA

Solicitud concedida. La ITAIPU altera la cláusula 49 de la Minuta de Contrato, Anexo IV del PBC. Favor remitirse al numeral II de este Aditivo.

PERGUNTA 4

“Será possível executar a montagem dos andaimes antes da parada da máquina?”

RESPOSTA

Sim. Conforme indicado nos parágrafos 4º e 10º, respectivamente, cláusula 10 da Minuta de Contrato, Anexo IV do CBC.

PERGUNTA 5

“Favor confirmar se os manuais de montagem e desenhos informados na especificação técnica serão disponibilizados somente na fase de execução.”

RESPOSTA

Todos os desenhos referenciados na Especificação Técnica estão publicados nas pastas “Proyectos 1” e “Proyectos 2”, no site da ITAIPU, juntamente com os demais arquivos da presente licitação.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional AF 1121-20, a ITAIPU:

- A) Altera o Capítulo 49 da Minuta de Contrato permitindo a subcontratação das atividades de extração, manipulação, neutralização e transporte dos resíduos perigosos gerados durante a execução dos serviços.
- B) Face às alterações havidas disponibiliza, em anexo à este Aditamento, a Minuta de Contrato, Anexo IV do CBC.
- C) Altera as datas do Calendário de Eventos da Licitação, estabelecendo **NOVA DATA** para a Sessão Pública do pregão, conforme a seguir:

(...)

1.2.2 Formalização de consultas:

Até **21/10/20**

Por meio do correio eletrônico compras_suporte@itaipu.gov.br ou pelo “Fórum” do Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU.

1.2.3 Respostas:

Até **26/10/20**

PREGUNTA 4

Es posible ejecutar el montaje de los andamios antes de la parada de máquina?

RESPUESTA

Sí. Conforme indicado en los parágrafos 4º y 10º, respectivamente, cláusula 10 de la Minuta de Contrato, Anexo IV del PBC.

PREGUNTA 5

Favor confirmar si los manuales de montaje y diseños informados en la especificación técnica serán puestos a disposición solamente en la fase de ejecución.

RESPUESTA

Todos los diseños referenciados en la Especificación Técnica están publicados en las carpetas “Proyectos 1” y “Proyectos 2”, en el sitio de la ITAIPU, junto con los demás archivos de la presente licitación.

II) En conformidad con lo dispuesto en el sub ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 1121-20, la ITAIPU:

- A) Altera el Capítulo 49 de la Minuta de Contrato permitiendo la subcontratación de las actividades de extracción, manipuleo, neutralización y transporte de los residuos peligrosos generados durante la ejecución de los servicios.
- B) En función de las alteraciones realizadas, se pone a disposición anexo a este Aditivo, la Minuta de Contrato, Anexo IV del PBC.
- C) Altera las fechas del Calendario de Eventos de la Subasta, estableciendo **NUEVA FECHA** para la Sesión Pública, conforme sigue:

(...)

1.2.2 Formalización de consultas:

Hasta **21/10/20**

Por medio del correo electrónico compras_apoyo@itaipu.gov.py o por el “Foro” del Portal de Compras Electrónicas de la ITAIPU.

1.2.3 Respuestas:

Hasta el **26/10/20**

1.2.4 Recepção das propostas:

Até às 9h de 29/10/20

1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:

Em 29/10/20, a partir das 9h

1.2.6 Início da etapa de disputa de lances:Em 29/10/20, a partir das 9h30min
(...)

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional AF 1121-20.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 16.10.20

1.2.4 Recepción de las propuestas:

Hasta las 9:00 hs. de 29/10/20

1.2.5 Inicio de la Sesión Pública con la divulgación de las propuestas:

El 29/10/20, desde las 9:00 hs.

1.2.6 Inicio de la etapa de disputa de lances:El 29/10/20, desde las 9:30 hs.
(...)

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 1121-20.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 16.10.20