

- 2.33.3 Dez (10) painéis de controle dos bancos de transformadores elevadores principais KT-01 a KT-9A, sistemas 50 Hz, inclusive cablagem elétrica, instrumentação, [duplicação do sistema de alimentação de água dos tanques RWR](#), e demais itens necessários para o perfeito funcionamento dos sistemas conforme Especificação Técnica de Equipamentos e Sistemas para Unidades Geradoras (6047-20-T0003-P) - Capítulo 9 - Item 2.1.2.1.
- 2.33.4 Dez (10) painéis de controle dos bancos de transformadores elevadores principais KT-10 a KT-18A, sistemas 60 Hz, inclusive cablagem elétrica, instrumentação, [duplicação do sistema de alimentação de água dos tanques RWR](#), e demais itens necessários para o perfeito funcionamento dos sistemas conforme Especificação Técnica de Equipamentos e Sistemas para Unidades Geradoras (6047-20-T0003-P) - Capítulo 9 - Item 2.1.2.1.
- 4.34.7 Desmontagem dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos atuais e montagem dos novos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores, instrumentos [e da duplicação da alimentação de água dos tanques RWR](#), conforme Especificação Técnica de Equipamentos e Sistemas para Unidades Geradoras (6047-20-T0003-P) - Capítulo 9 - Item 2.1.2.2.
- 4.34.8 Supervisão de montagem dos novos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores, instrumentos [e da duplicação da alimentação de água dos tanques RWR](#), conforme Especificação Técnica de Equipamentos e Sistemas para Unidades Geradoras (6047-20-T0003-P) - Capítulo 9 - Item 2.1.2.2.
- 4.34.9 Supervisão de comissionamento dos novos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores, instrumentos [e da duplicação da alimentação de água dos tanques RWR](#), conforme Especificação Técnica de Equipamentos e Sistemas para Unidades Geradoras (6047-20-T0003-P) - Capítulo 9 - Item 2.1.2.2.