

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 0743-21
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 0743-21

PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHAS DE VIDA NOS CAMINHOS DE ROLAMENTO DAS PONTES ROLANTES

ADITAMENTO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0743-21, a ITAIPU responde pergunta realizada por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1.

“Tendo em vista nosso interesse de participar do processo mencionado, gostaria de maiores esclarecimentos com relação ao item 3 que falam dos locais de instalação, não indicam os comprimentos das linhas de vida, bem como a altura do piso até o caminho de rolamento, poderia nos ajudar?”

RESPOSTA

Os comprimentos das linhas de vida, bem como o desnível até o piso encontram-se na Tabela 1 da Especificação Técnica, item 3, páginas 3-4.

Tabela 1 – Caminho de rolamento das pontes rolantes

Elevação	Eixo	Localização	Pontes Rolantes	Comprimento aproximado de cada lado (m)	Desnível até o piso (m)
120	AB	Galeria dos Transformadores	13 - 14	810	12
138	D	Sala do Grupo Diesel	17	35	11
138	D	Sala do Grupo Diesel	18	35	11

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CÓDIGO DE ITAIPU: 5000-20-19007-P PÁGINA: 3/11 REVISÃO: R1

ITAIPU BINACIONAL		PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHAS DE VIDA NOS CAMINHOS DE ROLAMENTO DAS PONTES ROLANTES N02, N03, N05, N06, N13, N14, N15, N16, N17 E N18			
SMIM.DT					
139	AB	Subestação Isolada a Gás - GIS	15 - 16	802	11
160	--	Edifício de Descarga Direita - EDD	5 - 6	135	16
162	--	Edifício de Descarga Central - EDC	2 - 3	143	18

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 0743-21.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
 Data de emissão: 24.06.21

PROYECTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE VIDA EN VIGAS CARRILERAS DE LOS PUENTES GRÚA

ADITIVO 1

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0743-21, la ITAIPU responde pregunta realizada por empresa interesada en esta licitación:

PREGUNTA 1.

Teniendo en cuenta nuestro interés en participar en el proceso mencionado, nos gustaría mayores aclaraciones con respecto al ítem 3 que habla de los locales de instalación, no se indican las longitudes de las líneas de vida, así como la altura desde el piso hasta la pista, ¿nos podrían ayudar?”

RESPUESTA

Las longitudes de las líneas de vida, así como el desnivel hasta el piso, se encuentran en la Tabla 1 de la Especificación Técnica, ítem 3, página 3.

Tabla 1 – Vigas carrileras de los puentes grúa

Elevación	Eje	Localización	Puentes Grúa	Longitud aproximada de cada lado (m)	Desnível hasta el piso (m)
120	AB	Galeria de los Transformadores	13 - 14	810	12
138	D	Sala del Grupo Diesel	17	35	11
138	D	Sala del Grupo Diesel	18	35	11
139	AB	Subestación Aislada en Gas - GIS	15 - 16	802	11
160	--	Edificio de Descarga Derecha - EDD	5 - 6	135	16
162	--	Edificio de Descarga Central - EDC	2 - 3	143	18

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0743-21.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
 Fecha de emisión: 24.06.21