

**PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1167-21**  
**SUBASTA A LA BAJA BINACIONAL EF 1167-21**

**AQUISIÇÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS**  
**PARA MONTAGEM ELETROMECÂNICA**

**ADITAMENTO 2**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1167-21, a ITAIPU responde as perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

**PERGUNTA 1.**

**“DÚVIDAS ENTRE NBR 13248 - Eproflex 90 - EPR 105 e EPR 90”** - No documento disponível CADERNO de ESPECIFICAÇÃO pede-se vários cabos isolamento em HEPR em diversas bitolas, com informações comuns a todos os itens: 1-devendo ser adequados para temperatura de operação em regime contínuo de até 90°C; 2-Os cabos devem atender a norma NBR-13248;

3-A cobertura (capa externa) deverá (...) para temperatura no condutor menor ou igual a 105°C;

4-Referência comercial: Eproflex 90 (induscabos) ou similar.

**As dúvidas que surgem são:**

a) item 01 pede temperatura de operação 90°C e item 3 pede temperatura de operação 105°C e item 4 de acordo com a referência comercial sugerida é para 90°C --> Afinal de contas é para temperatura de operação 90°C ou 105°C?

b) item 02 diz que os cabos devem atender NBR 13248 (cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados e com baixa emissão de fumaça) e no item 04 pede Referência comercial: Eproflex 90 - que é NBR 7286 (Cabos de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV - Isolação comum) --> Afinal de contas os cabos de potência solicitados devem ser NBR 13248 (não halogenados e com baixa emissão de fumaça) ou NBR 7286(Isolação tradicional comum)?

**ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS**  
**PARA MONTAJES ELECTROMECÁNICOS**

**ADITIVO 2**

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1167-21 la ITAIPU responde las preguntas realizadas por empresas interesadas en esta licitación:

**PREGUNTA 1.**

**DUDAS ENTRE NBR 13248 - Eproflex 90 - EPR 105 y EPR 90** - En el documento disponible, el CUADERNO de ESPECIFICACIONES se solicita varios cables de aislamiento en HEPR en diversos calibres, con información común a todos los ítems:

1-debe ser adecuado para temperatura de operación en régimen continuo de hasta 90°C;

2-Los cables deben cumplir con la norma NBR-13248;

3-La cubierta (cubierta exterior) debe (...) para temperatura en el conductor inferior o igual a 105°C;

4-Referencia comercial: Eproflex 90 (induscabos) o similar.

**Las dudas que surgen son:**

a) ítem 01 pide una temperatura de operación de 90°C y el ítem 3 pide una temperatura de operación de 105°C y el ítem 4 de acuerdo con la referencia comercial sugerida es para 90°C --> Al final, es para una temperatura de operación de 90°C o 105°C?

b) el ítem 02 dice que los cables deben cumplir con NBR 13248 (cables de potencia y conductores aislados sin cubierta, no halogenados y con baja emisión de humos) y en el ítem 04 pide Referencia Comercial: Eproflex 90 - que es NBR 7286 (Cables de potencia con aislamiento de caucho de etileno-propileno extruido (EPR, HEPR o EPR 105) para tensiones de 1kV a 35kV - Aislamiento común) --> Al final, los cables de potencia solicitados deben ser NBR 13248 (no halogenados y con baja emisión de humos) o NBR 7286 (aislamiento tradicional común)?

**RESPOSTA**

- a) A temperatura de operação deve ser de até 90°C. Favor remeter ao Item II deste Aditamento.
- b) Os cabos de alimentação devem atender a NBR 13248. A referência comercial foi atualizada para Atox Flex 90. Favor remeter ao Item II deste Aditamento.

**PERGUNTA 2.**

“A respeito do Pregão Eletrônico EF 1167-21, surgiu uma dúvida em relação ao benefício fiscal. Favor, poderiam confirmar se Itaipu, para esse pregão, possui algum benefício fiscal/decreto (Diferimento ICMS, REIDI (PIS/COFINS com 0%).”

Em um último Pregão, os preços considerados foram de acordo com: Preços apresentados conforme Decreto Federal 72.707 de 28/03/73, que isenta dos impostos: (a) ISS; b) ICMS; c) IPI; d) Imposto de Importação; e) COFINS; f) PIS-PASEP. Sujeito à apresentação da documentação que comprove o benefício no ato do pedido para análise.

**RESPOSTA**

Entendimento parcialmente correto.

Considerando que o objeto de aquisição de destina a reposição de peças diretamente para Usina Hidrelétrica de Itaipu, a operação está amparada pelo benefício da não aplicação de impostos indiretos nos termos da alínea “b” artigo XII do Tratado de ITAIPU.

Portanto, a venda deve ser realizada com a desoneração tributária do PIS, COFINS, ICMS e IPI.

O benefício em questão não tem qualquer relação com outro benefício previsto na legislação brasileira, a exemplo dos citados pela interessada (Diferimento ICMS, REIDI, etc.).

A única excepcionalidade é para empresas optantes pelo Simples Nacional que devem seguir o disposto na LC 123/2006. Favor reportar-se ao subitem 2.4.1 do CBC e ao item 11 do Anexo IV - Ordem de Compra.

**RESPUESTA**

- a) La temperatura de operación deberá ser de hasta 90°C. Favor remitirse al Ítem II de este Aditivo.
- b) Los cables de potencia deben atender la NBR 13248. La referencia comercial fue actualizada a Atox Flex 90. Favor remitirse al Ítem II de este Aditivo.

**PREGUNTA 2.**

En cuanto a la Subasta a la Baja Electrónica EF 1167-21, surgió una duda sobre el beneficio fiscal. Por favor, ¿podría confirmar si Itaipu, para esta subasta a la baja, tiene algún beneficio fiscal/decreto (Aplazamiento ICMS, REIDI (PIS/COFINS con 0%).

En una última subasta a la baja, los precios considerados fueron de acuerdo con: Precios presentados de acuerdo al Decreto Federal 72.707 del 28/03/73, que exonera de impuestos: (a) ISS; b) ICMS; c) IPI; d) Impuesto de Importación; e) COFINS; f) PIS-PASEP. Sujeto a la presentación de documentación que acredite el beneficio en el momento de la solicitud de análisis.

**RESPUESTA**

Entendimiento parcialmente correcto.

Considerando que el objeto de la adquisición está destinado a la reposición de piezas directamente para la Central Hidroeléctrica de Itaipú, la operación se sustenta en el beneficio de la no aplicación de impuestos indirectos en los términos del inciso “b” del artículo XII del Tratado de la ITAIPU.

Por tanto, la venta debe realizarse con exoneración fiscal del PIS, COFINS, ICMS e IPI.

El beneficio en cuestión no está relacionado con ningún otro beneficio previsto en la legislación brasileña como los mencionados por el interesado (Aplazamiento ICMS, REIDI etc.).

La única excepción es para las empresas que opten por el Simples Nacional, que deberán seguir lo establecido en la LC 123/2006. Favor remitirse al sub-ítem 2.4.1 del PBC y de la Anexo IV - Orden de Compra.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1167-21, a ITAIPU disponibiliza em anexo a este Aditamento nova versão do Anexo I - Esp. Técnicas.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 1167-21.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico  
Data de emissão: 01.09.21

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1167-21, la ITAIPU coloca a disposición en anexo a este aditivo nueva versión del Anexo I - Esp. Técnicas.

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1167-21.

Elaboración: División de Apoyo Técnico  
Fecha de emisión: 01.09.21