

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1618-21
CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DE ACESSO AO ECOMUSEU

ADITAMENTO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1618-21, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessada nesta licitação:

PERGUNTA 1.

No item 5.5 do Anexo III descreve: "ESTACA DE CONCRETO HÉLICE CONTÍNUA, diâmetro 40cm, concreto FCK 30MPa, sem armadura.". Ou seja, solicita a estaca sem a armadura, porém no projeto, as estacas de diâmetro 40cm são as E5, E6 e E7, todas armadas com 6 barras de 10mm e estribos de 5mm a cada 15cm. Sendo assim, existe a desconsideração da armadura dessas estacas na planilha, não considerando em nenhum outro item. O mesmo acontece no item 5.2, onde também há a descrição de não incluir a armadura. Não será necessário armar essas estacas? A ITAIPU irá fornecer e instalar essas armaduras conforme o projeto? Caso seja a proponente que deverá fornecer a armadura para essas estacas, em qual item a Itaipu irá pagar esse serviço?

Resposta

Entendimento incorreto. As estacas deverão ser executadas de acordo com projeto e a CONTRATADA será responsável pelo fornecimento das armaduras conforme subitens 5.10 e 5.11 da Planilha de Preços - Anexo III do CBC.

PERGUNTA 2.

Existem vários itens que exigem cotação de mercado. Devido a oscilação dos preços nos dias atuais, é de suma importância que sejam pesquisados os preços para garantia do valor proposto e maior precisão orçamentária, trazendo segurança para ambos os lados. Como dependemos de fornecedores, é possível que a ITAIPU conceda maior prazo para apresentação da proposta?

Resposta

Pedido deferido. Favor reportar-se ao item II deste Aditamento.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1618-21, a ITAIPU altera o Calendário de Eventos, prorrogando a data da Sessão Pública, conforme segue:

(...)

1.3.4 Recepção das propostas:

Até às 9h de [17/11/21](#)

1.3.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:

Em [17/11/21](#), a partir das 9h

1.3.6 Início da etapa de disputa de lances:

Em 17/11/21, a partir das 9h30min

(...)

III) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico Nacional NF 1618-21.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data de emissão: 04 de novembro de 2021
-----------------------------------------	-----------------------------------------