

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1618-21**CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DE ACESSO AO ECOMUSEU****ADITAMENTO 3**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1618-21, a ITAIPU esclarece que:

A) Sobre o Item 27 - Painel de LED das Especificações Técnicas:

Não há projeto de detalhamento. O painel será externo e fixado na edificação. Não será estruturado e o fechamento lateral deverá ser de aço ou alumínio com pintura eletrostática.

B) Sobre a dimensão das cubetas das lajes nervuradas:

Dimensões da cubetas indicadas nos projetos:

3829-dc-14017-P - FOLHA 5 E 3829-dc-14017-P - FOLHA 8.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico Nacional NF 1618-21.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico

Data de emissão: 05 de novembro de 2021
