

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1845-21
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1845-21

**MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA CONTRA
INCÊNDIO DE ITAIPU - CASA DE FORÇA**

**ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE
DETECCIÓN DE INCENDIO - CASA DE
MÁQUINAS**

ADITAMENTO 6

ADITIVO 6

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1845-21, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1845-21, la ITAIPU responde preguntas realizadas por firmas interesadas en esta licitación:

PERGUNTA 1.

“Solicitamos respeitosamente a retirada da adição realizada no item 1.3.2 alínea “c” do CBC pois está esse item em desacordo com a resposta enviada referente a pergunta 1 do aditamento 3 - ver abaixo:

PREGUNTA 1.

Respetuosamente solicitamos la eliminación del agregado realizado en el ítem 1.3.2 letra “c” del PBC pues este ítem está en desacuerdo con la respuesta enviada referente a la pregunta 1 del aditivo 3 - ver abajo:

RESPOSTA

A ITAIPU não considera necessário exigir certificação do fabricante, uma vez que os produtos em si foram solicitados em conformidade com a norma NFPA (Especificação Técnica, itens 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.8, 4.2.9 e 4.2.12).”

RESPUESTA

La ITAIPU no considera necesario exigir certificación del fabricante, ya que los productos en sí fueron solicitados en conformidad con la norma NFPA (Especificación Técnica, ítems 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.8, 4.2.9 y 4.2.12).

RESPOSTA

Tendo em vista a publicação do aditamento 5, que disponibiliza os arquivos atualizados do CBC e anexos, em especial a inserção da alínea “c” do subitem 1.3.2, o parágrafo primeiro da resposta da pergunta 1 do aditamento 3 perdeu efeito. Gentileza reportar-se ao item II deste aditamento.

RESPUESTA

Considerando la publicación del aditivo 5, que pone a disposición los archivos actualizados del PBC y anexos, en particular la inserción de la letra “c” del subítem 1.3.2, el parágrafo primero de la respuesta de la pregunta 1 del aditivo 3 pierde efecto. Favor remitirse al ítem II de este aditivo.

PERGUNTA 2.

“Com relação a planilha de preços ANEXO III , a Especificação Técnica item 3.1.a, menciona o fornecimento de duas centrais conforme item 4.2.4. Uma vez que as centrais são modulares, será permitido o fornecimento de centrais com quantidades diferentes de módulos mas mantendo a funcionalidade do projeto? Perguntamos isso pois a quantidade de laços necessários serão diferentes entre as duas

PREGUNTA 2.

En relación a la Planilla de Precios ANEXO III, la Especificación Técnica ítem 3.1.a, menciona el suministro de dos centrales conforme ítem 4.2.4. Siendo que las centrales son modulares, será permitido el suministro de centrales con cantidades diferentes de módulos, pero manteniendo la funcionalidad del proyecto? Preguntamos pues la cantidad de lazos necesarios serán diferentes entre las dos

centrais.”

RESPOSTA

Será permitido o fornecimento de centrais com quantidades diferentes de módulos, porém mantendo a funcionalidade do projeto para cada central.

PERGUNTA 3.

“Com relação a planilha de preços ANEXO III, item 2.7, entendemos que os serviços envolvem apenas as duas centrais propostas além do terminal repetidor, e não há nenhuma outra central não mencionada a ser integrada a essa central principal, está correto o entendimento?”

RESPOSTA

Entendimento correto. O escopo dos serviços do item 2.7 da Planilha de Preços (Anexo II) é limitado à instalação, configuração e programação das duas novas centrais, incluindo ademais ao terminal repetidor da sala de Bombeiros.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1845-21, a ITAIPU:

- a) torna sem efeito o parágrafo primeiro da resposta da pergunta 1, do aditamento 3, publicado em 06.01.2022.
- b) altera a redação do subitem “3.1 q)”, do subitem “4.2.6”, do subitem “4.2.9”, do subitem “4.2.10”, do subitem “4.2.12” e do item “5” das Especificações Técnicas - Anexo I do CBC.
- c) altera as datas do Calendário de Eventos desta licitação, (nova data de sessão pública):

(...)

1.2.2 Formalização de consultas:

Até 26/01/22

1.2.3 Respostas:

Até 31/01/22

centrales.

RESPUESTA

Será permitido el suministro de centrales con cantidades diferentes de módulos, sin embargo, manteniendo la funcionalidad del proyecto para cada central.

PREGUNTA 3.

En relación a la Planilla de Precios ANEXO III, ítem 2.7, entendemos que los servicios involucran solo las dos centrales propuestas además del terminal repetidor, y no hay ninguna otra central no mencionada para integrar a esta central principal, está correcto el entendimiento?

RESPUESTA

Entendimiento correcto. El alcance de los servicios del ítem 2.7 de la Planilla de Precios (Anexo II) está limitado a la instalación, configuración y programación de las dos nuevas centrales, incluyendo además al terminal repetidor de la sala de Bomberos.

II) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1845-21, la ITAIPU:

- a) deja sin efecto el primer parágrafo de la respuesta de la pregunta 1, del aditivo 3, publicado el 06.01.2022.
- b) altera la redacción del subítem “3.1 q)”, del subítem “4.2.6”, del subítem “4.2.9”, del subítem “4.2.10”, del subítem “4.2.12” y del ítem “5” de las Especificaciones Técnicas - Anexo I del PBC.
- c) altera las fechas del Calendario de eventos de esta licitación, (nueva fecha da sesión pública) para:

(...)

1.2.2 Formalización de consultas:

Hasta 26/01/22

1.2.3 Respuestas:

Hasta el 31/01/22

1.2.4 Recepção das propostas:

Até às 9h de 03/02/22

1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:

Em 03/02/22, a partir das 9h

1.2.6 Início da etapa de disputa de lances:

Em 03/02/22, a partir das 9h30min
(...)

III) Face as alterações ocorridas, a ITAIPU disponibiliza em anexo a este aditamento a versão atualizada das Especificações Técnicas - Anexo I, com as alterações na cor azul.

IV) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 1845-21.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 19.01.22

1.2.4 Recepción de las propuestas:

Hasta las 9:00 hs. de 03/02/22

1.2.5 Inicio de la Sesión Pública con la divulgación de las propuestas:

El 03/02/22, desde las 9:00 hs.

1.2.6 Inicio de la etapa de disputa de lances:

El 03/02/22, desde las 9:30 hs.
(...)

III) En vista de los cambios ocurridos, la ITAIPU pone a disposición en anexo a este aditivo la versión actualizada de las Especificaciones Técnicas - Anexo I, con las alteraciones destacadas en color azul.

IV) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1845-21.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 19.01.22