

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1888-21
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1888-21

SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS AXIAIS VERTICAIS DO TIPO TURBINA DOS SISTEMAS DE ANTI-INUNDAÇÃO E DRENAGEM

SUSTITUCIÓN DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS AXIALES VERTICALES DEL TIPO TURBINA DE LOS SISTEMAS ANTI-INUNDACIÓN Y DRENAJE

ADITAMENTO 5

ADITIVO 5

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1888-21, a ITAIPU responde pergunta realizada por interessada nesta licitação:

I) De conformidad con lo dispuesto en el subítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1888-21, la ITAIPU responde pregunta realizada por empresa interesada en esta licitación:

PERGUNTA 1.

Gostaríamos de saber em relação a partida das bombas: Será com válvula aberta ou fechada? Ou parcialmente aberta.

PREGUNTA 1.

Nos gustaría saber sobre el arranque de las bombas: ¿Será con válvula abierta o cerrada? O parcialmente abierta.

RESPOSTA

A partida deverá ser com a válvula totalmente aberta.

RESPUESTA

El arranque deberá ser con válvula totalmente abierta.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 1888-21.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1888-21.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 08.02.22

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 08.02.22