

## PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0307-22

### IMPLANTAÇÃO E READEQUAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO POR GÁS FM200 NO PRÉDIO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA ITAIPU

#### ADITAMENTO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0307-22, a ITAIPU responde as perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

#### **PERGUNTA 1.**

Atualmente a central existente já comanda o disparo dos cilindros de FM-200, conforme *As Built "wbc202204040934155270.pdf"* elaborado pela *Digisensor*?

#### **RESPOSTA**

O atual sistema de detecção e disparo do gás FM-200 estava em perfeito funcionamento até a central ser desligada para a reforma.

#### **PERGUNTA 2.**

O atual sistema de detecção e disparo do gás FM-200 está em perfeito funcionamento?

#### **RESPOSTA**

Idem a resposta anterior. Adicionalmente, a ITAIPU informa que a proponente deve considerar que os cilindros e as cabeças elétricas estão em perfeito estado de funcionamento.

#### **PERGUNTA 3.**

Haverá necessidade de reposição, troca ou análise em laboratório do gás Fm-200? Favor esclarecer.

#### **RESPOSTA**

Não. Exceto, se houver comprovadamente casos de imperícia, imprudência ou ações propositais por parte da equipe da CONTRATADA que causem eventuais danos ou acionamentos aos cilindros. Nesse caso, a responsabilidade pelos danos será exclusivamente da CONTRATADA.

#### **PERGUNTA 4.**

Pode fazer visita no local?

#### **RESPOSTA**

Pedido indeferido. A ITAIPU entende que todas as informações necessárias estão contidas no CBC e seus anexos (incluindo projetos e desenhos técnicos).

#### **PERGUNTA 5.**

Onde deverá ser feito o descarte dos materiais/ equipamentos retirados que não serão reaproveitados?

#### **RESPOSTA**

Os materiais e/ou equipamentos retirados que não serão reaproveitados deverão ser entregues no próprio almoxarifado da ITAIPU.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico Nacional NF 0307-22.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data de emissão: 08 de abril de 2022
---	--------------------------------------