

## PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1184-23 SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1184-23

# AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO MULTIGÁS ON-LINE PARA TRANSFORMADORES

### ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN MULTIGAS ON-LINE PARA TRANSFORMADORES

#### **ADITAMENTO 1**

I) Em conformidade com o disposto no subitem
 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC)
 do Pregão Eletrônico Binacional EF 1184-23, a
 ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

#### PERGUNTA 1.

Existe algum equipamento referencial de marca ou modelo pelo qual as especificações foram norteadas?

#### **RESPOSTA**

A marca e o modelo de referência são de Marca GE, modelo Minitrans. A ITAIPU ressalta que a marca e modelo dos equipamentos é apenas uma mera referência e poderão ser aceitas outras marcas e/ou modelos desde que atendam os requisitos mínimos exigidos nas Especificações Técnicas, Anexo I do CBC.

#### PERGUNTA 2.

Uma empresa que está cadastrada e pode apresentar uma carta do fabricante onde certifica que pode prestar serviços e assistência em nome da marca ofertada. Esta empresa pode ser qualificada e considerada habilitada nesta licitação? Tudo isso para atender a letra C do item 1.4 do edital.

#### **RESPOSTA**

A ITAIPU não antecipa julgamento nessa fase licitatória. Contudo, a ITAIPU reitera que a proponente deverá cumprir todos os requisitos constantes no subitem 1.4, incluindo possuir Certificado de Registro Cadastral (CRC) vigente, nos termos do subitem 1.4.2 do CBC. Dessa forma, caso a proponente não seja o próprio fabricante do equipamento ofertado, alínea "b" do subitem 1.4.2, para atendimento

#### **ADITIVO 1**

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta (PBC) a la Baja Electrónica Binacional EF 1184-23, la ITAIPU responde las preguntas realizadas por firmas interesadas en esta licitación:

#### PREGUNTA 1.

"¿Existe algún equipo de marca o modelo referencial por el cual se guiaron las especificaciones?"

#### **RESPUESTA**

La marca y modelo de referencia es la Marca GE, modelo Minitrans. La ITAIPU señala que la marca y modelo del equipo es solamente a modo de referencia y se aceptarán otras marcas y/o modelos desde que atiendan los requisitos mínimos exigidos en las Especificaciones Técnicas, Anexo I del PBC.

#### PREGUNTA 2.

"Una empresa que está habilitada catastralmente y pueda presentar una carta del fabricante donde acredite que la misma pueda prestar servicios y asistencia en nombre de la marca ofertada. ¿Esta empresa podrá ser calificada y considerada como habilitada en la presente licitación? Todo esto para cumplir inciso C del ítem 1.4 del pliego".

#### **RESPUESTA**

La ITAIPU no prevé juicio en esta fase de licitación. Sin embargo, la ITAIPU reitera que el oferente deberá cumplir con todos los requisitos contenidos en el subítem 1.4, incluido contar con Certificado de Registro Catastral (CRC) vigente, de conformidad con el subítem 1.4.2 del PBC. Así, si el oferente no es el fabricante del equipo ofertado, inciso "b" del subítem 1.4.2, para dar cumplimiento al inciso "c",

1



da alínea "c", deverá apresentar obrigatoriamente os documentos exigidos nas alíneas "c.1" e "c.3" <u>ou</u> "c.2" e "c.3".

deberá presentar los documentos requeridos en los incisos "c.1" y "c.3" o "c.2" y "c.3".

- II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 1184-23.
- II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1184-23.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico

Data de emissão: 23.08.23

Elaboración: División de Apoyo Técnico

Fecha de emisión: 23.08.23