

**PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1764-23**  
**SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1764-23**

**MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES TERMINAIS  
REMOTAS DO SISTEMA DE CONTROLE  
COMPUTADORIZADO - SCC**

**MODERNIZACIÓN DE LAS UNIDADES  
TERMINALES REMOTAS DEL SISTEMA DE  
CONTROL COMPUTARIZADO - SCC**

**ADITAMENTO 3**

**ADITIVO 3**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1764-23, a ITAIPU responde pergunta formulada por empresa interessada nesta licitação, conforme segue:

**PERGUNTA 1**

“Dada a natureza do escopo, entendemos que Atestados de Fornecimento que contemplem a experiência em fornecimento de Sistemas de Proteção, Controle e Automação, contemplando fornecimento de Painéis de Proteção, Controle e Automação para Usinas ou Subestações, contemplando os serviços de Instalação Parametrização, TAF, TAC e Treinamento, emitidos últimos cinco anos por pessoa jurídica ou física, serão válidos.

Favor conformar nosso entendimento, pois solicitação do atestado atual é sensivelmente restritiva e pode diminuir a concorrência da licitação.”

**RESPOSTA**

A ITAIPU revisou as condições de habilitação estabelecidas no subitem 1.4.2 do CBC. Favor reportar-se ao item II deste Aditamento.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1764-23, a ITAIPU altera o subitem 1.4.2 do CBC, e disponibiliza a versão atualizada do CBC em anexo a este Aditamento, conforme a seguir:

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1764-23, la ITAIPU responde pregunta realizada por empresa interesada en esta licitación, conforme sigue:

**PREGUNTA 1**

Dada la naturaleza del alcance, entendemos que Constancias de Suministro que abarquen la experiencia en el suministro de Sistemas de Protección, Control y Automatización, incluyendo el suministro de Paneles de Protección, Control y Automatización para Centrales Hidroeléctricas o Subestaciones, incluyendo los servicios de Instalación, Parametrización, TAF, TAC y Capacitaciones, emitidos en los últimos cinco años por persona jurídica o física, serán válidos.

Favor confirmar nuestro entendimiento, ya que la solicitud actual de constancia es significativamente restrictiva y puede reducir la competencia en la licitación.

**RESPUESTA**

La ITAIPU revisó las condiciones de habilitación establecidas en el sub ítem 1.4.2 del PBC. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo.

II) De conformidad con lo dispuesto en el sub ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1764-23, la ITAIPU altera las condiciones establecidas en el sub ítem 1.4.2 del PBC y publica la versión actualizada del PCB como Anexo a este Aditivo, conforme sigue:

**DE:**

(...)

- b) apresentar atestado ou certificado de desempenho, emitido por pessoa jurídica, destinatário do serviço, comprovando que a proponente executou serviços de retrofit de RTUs em subestação, incluindo o fornecimento e instalação de pelo menos 4 (quatro) RTUs, juntamente com seu projeto executivo, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da data da sessão pública.

**Nota:** Não será admitido o somatório de atestados para atingir as quantidades estabelecidas.

(...)

**PARA:**

(...)

- b) apresentar atestado ou certificado de desempenho, emitido por pessoa jurídica, destinatário do serviço, comprovando que a proponente executou serviços de retrofit de RTUs em subestação, incluindo o fornecimento e instalação de pelo menos 4 (quatro) RTUs, juntamente com seu projeto executivo, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da data da sessão pública; **ou**

- c) alternativamente, em substituição ao disposto na alínea "b" do presente subitem 1.4.2, apresentar atestado ou certificado de desempenho, emitido por pessoa jurídica, destinatário do serviço, comprovando que a proponente forneceu e instalou sistema de proteção, controle e automação para usinas hidrelétricas ou subestações, juntamente com seu projeto executivo, nos últimos 5 (cinco) anos contados da data da sessão pública.

**Nota:** Não será admitido o somatório de atestados para atingir as quantidades estabelecidas.

**DE:**

(...)

- b) presente constancia o certificado de desempeño, emitido por persona jurídica, destinatario del servicio, comprobando que el oferente ejecutó servicios de retrofit de RTUs en subestación, incluyendo el suministro e instalación de por lo menos 4 (cuatro) RTUs, junto con su proyecto ejecutivo, en los últimos 5 (cinco) años, contados desde la fecha de la sesión pública.

**Nota:** No será admitida la sumatoria de constancias para alcanzar las cantidades establecidas.

(...)

**PARA:**

(...)

- b) presente constancia o certificado de desempeño, emitido por persona jurídica, destinatario del servicio, comprobando que el oferente ejecutó servicios de retrofit de RTUs en subestación, incluyendo el suministro e instalación de por lo menos 4 (cuatro) RTUs, junto con su proyecto ejecutivo, en los últimos 5 (cinco) años, contados desde la fecha de la sesión pública; **o**

- c) alternativamente, en sustitución a la exigencia de la letra "b" del presente sub ítem 1.4.2, presente constancia o certificado de desempeño, emitido por persona jurídica, destinatario del servicio, comprobando que el oferente suministró e instaló sistema de protección, control y automatización para centrales hidroeléctricas o subestaciones, junto con su proyecto ejecutivo, en los últimos 5 (cinco) años, contados desde la fecha de la sesión pública.

**Nota:** No será admitida la sumatoria de constancias para alcanzar las cantidades establecidas.

(...)

**III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Binacional EF 1764-23.**

(...)

**III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1764-23.**

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico  
Data de emissão: 06.12.23

Elaboración: División de Apoyo Técnico  
Fecha de emisión: 06.12.23