

**PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1956-23**  
**SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1956-23**

**AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DA JUNTA DE  
DILATAÇÃO DO CONDUTO FORÇADO**

**ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA  
JUNTA DE DILATACIÓN DEL CONDUCTO  
FORZADO**

**ADITAMENTO 3**

**ADITIVO 3**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1956-23, a ITAIPU responde pergunta formulada por empresa interessada nesta licitação, conforme segue:

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1956-23, la ITAIPU responde pregunta realizada por empresa interesada en esta licitación, conforme sigue:

**PERGUNTA 1**

“Não somos homologados na Norma API-20E até o momento. Está no planejamento futuro. Sendo assim, por gentileza, verificar a possibilidade de desvio considerando que temos competência para produzir os itens solicitados e fornecer as documentações conforme as normas características de cada classe mencionada.”

**PREGUNTA 1**

No estamos homologados en la Norma API-20E hasta la fecha. Está en planificación a futuro. Siendo así, por favor, verificar la posibilidad de desvío considerando que tenemos la competencia para producir los ítems solicitados y suministrar las documentaciones conforme a las normas características de cada clase mencionada.

**RESPOSTA**

A ITAIPU esclarece os materiais a serem adquiridos serão aplicados no conduto forçado de uma unidade geradora, equipamentos classificados como prioridade "ZERO" que, pela definição, se refere a "equipamentos, estruturas ou sistemas que, mesmo sem estarem diretamente relacionados com a geração de energia, garantem a segurança e integridade física da usina. Pelo exposto, resta evidente que as consequências de eventuais falhas serão extremamente graves à Entidade, nos aspectos técnico, econômico-financeiro e institucional.

**RESPUESTA**

ITAIPU aclara que los materiales a ser adquiridos serán aplicados en el conducto forzado de una unidad generadora, equipos clasificados como prioridad "CERO" que, por definición, se refiere a "equipos, estructuras o sistemas que, aun sin estar directamente relacionados con la generación de energía, garanticen la seguridad e integridad física de la central. Por lo expuesto, resulta evidenciado que las consecuencias de eventuales fallas serán extremadamente graves para la Entidad, en los aspectos técnico, económico-financiero e institucional.

Adicionalmente, vale ressaltar que os materiais fabricados sob as rigorosas diretrizes do *American Petroleum Institute* (API) e das normas internacionais ASTM, são projetados para garantir sua resistência e confiabilidade para aplicação nos ambientes mais severos,

Adicionalmente, cabe resaltar que los materiales fabricados bajo las rigurosas directrices del *American Petroleum Institute* (API) y de las normas internacionales ASTM, son proyectados para garantizar su resistencia y confiabilidad para aplicación en los ambientes

oferecendo desempenho técnico muito superior em relação aos materiais convencionais, pois possuem rigorosos requisitos de qualidade aplicados a toda a cadeia produtiva, desde a qualificação do fabricante, seleção de matérias-primas de qualidade, produção de componentes sob rígidos processos padronizados, rigorosas inspeções e requisitos de aceitação e documentação detalhada de todo o processo produtivo, para garantir a rastreabilidade dos materiais produzidos e o estrito cumprimento das normas.

Assim, para a habilitação deste certame, é obrigatório o atendimento integral das alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do subitem 1.4.2 do CBC.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Binacional EF 1956-23.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico  
Data de emissão: 20.12.23

más severos, ofreciendo un desempeño técnico muy superior en relación a los materiales convencionales, ya que poseen rigurosos requisitos de calidad aplicados a toda la cadena productiva, desde la calificación del fabricante, selección de materias primas de calidad, producción de componentes bajo estrictos procesos estandarizados, rigurosas inspecciones y requisitos de aceptación y documentación detallada de todo el proceso productivo, para garantizar la trazabilidad de los materiales producidos y el estricto cumplimiento de las normas.

Por lo tanto, para la habilitación de este certamen, es obligatorio el atendimento integral de los puntos “a”, “b”, “c”, “d” y “e” del sub-ítem 1.4.2 del PBC.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1956-23.

Elaboración: División de Apoyo Técnico  
Fecha de emisión: 20.12.23