


ESC. 1:5



ESC. 1:5

DES. DE REFERÊNCIA: ---6211-DF-73002-I

NOTAS:

- 1- Medidas dadas em milímetros
- 2- Tolerância para o perfil: DIN 7715, GRAU E2
- 3- Material: Borracha poliácrlonitrila butadieno hidrogenada (HNBR) 70 Shore A

2	Eliminada furação de um dos flanges	jaeckel	5.8.15
1	Alteração nota 3 - material	jaeckel	15.7.15
Nº	DESCRIÇÃO	ASS	DATA
	REVISÕES	ITAIPU	

PROJ. SMI.DT	VERIF.	APROV. SMI.DT
DES. LOPEZ	VISTO	DATA 28/09/03
BRASIL ITAIPU BINACIONAL PARAGUAI		
CASA FORÇA		
BARRAMENTO BLINDADO FASES ISOLADAS JUNTA DE EXPANSÃO DE FORMATO CIRCULAR		
SMI.DT	6211-DI-19500 P	R2