

**PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL AF 0300-24**  
**SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL AF 0300-24**

**AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA  
USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU**

**ADQUISICIÓN DE ACEITE LUBRIFICANTE PARA LA  
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU**

**ADITAMENTO 1**

**ADITIVO 1**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional AF 0300-24, a ITAIPU responde perguntas formuladas por empresas interessadas nesta licitação, conforme segue:

I) De conformidad con lo dispuesto en el subítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 0300-24, la ITAIPU responde preguntas realizadas por empresas interesadas en esta licitación, conforme sigue:

**PERGUNTA 1**

“Gostaria de pedir um esclarecimento quanto a embalagem do produto, pois no edital está sendo mencionado que é tambor de 200 litros, quantidade: (860) unidades.

O valor estimativo unitário está inexecuível para embalagem tambor.

Por favor analisar com a área responsável.”

**PREGUNTA 1**

Quisiera solicitar una aclaración en cuanto al embalaje del producto, pues en el pliego se menciona que es un tambor de 200 litros, cantidad: 860 unidades.

El costo estimado en unidad es inviable para el embalaje del tambor.

Favor analizar con el área responsable.

**RESPOSTA**

A embalagem do produto é tambor de 200 litros.

Com relação ao orçamento estimado, a ITAIPU informa que realizou pesquisa de mercado, na qual concluiu que os valores apresentados estão condizentes com o mercado.

Não obstante, a ITAIPU esclarece que o Orçamento Estimado, Anexo I do CBC, é uma mera referência para elaboração da proposta comercial. Caso a proponente entenda necessário, poderá apresentar preço superior ao Orçamento Estimado da ITAIPU, ficando a cargo do Pregoeiro a aceitabilidade da proposta.

**RESPUESTA**

El embalaje del producto es un tambor de 200 litros.

En relación con el presupuesto estimado, la ITAIPU informa que fue realizada la investigación de mercado, en la cual se concluyó que los valores presentados son coincidentes con los del mercado.

No obstante, la ITAIPU aclara que el Presupuesto Estimado, Anexo I del PBC, es una mera referencia para la elaboración de la oferta comercial. En caso de que el oferente crea necesario, podrá presentar un precio superior al Presupuesto Estimado de la ITAIPU, quedando a cargo del subastador la aceptabilidad de la oferta.

**PERGUNTA 2**

“Gostaríamos de confirmar se o valor de referência está correto, pois está muito menor do que o custo de um tambor do produto solicitado. Esse valor é inexecuível, está fora da realidade de mercado.”

**PREGUNTA 2**

Quisiera confirmar si el valor de referencia es correcto, pues es mucho menor al costo de un tambor del producto solicitado. El valor es inviable, ya que se encuentra fuera de la realidad del mercado.

**RESPOSTA**

Favor reportar-se à resposta da pergunta 1.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Binacional AF 0300-24.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico  
Data de emissão: 16.04.24

**RESPUESTA**

Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 1.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 0300-24.

Elaboración: División de Apoyo Técnico  
Fecha de emisión: 16.04.24