

SSA 201707093A



Informações Gerais

Localização

B20J21 TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A
FASE C
0142.036-0 TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A
FASE C

Grau de prioridade

P

Situação

STE

Origem do serviço

9 - OUTROS



Data de emissão

23/06/2017

Semana de emissão

201725

Data

23/06/2017



Emissor

MIRES LUCI PELISSER



Setores

Emissor

ILA4

Executor

ILA4

Descrição

COLETA E ANÁLISE DE ÓLEO ISOLANTE DO TRANSFORMADOR TU 18A FASE C PARAANÁLISE DE VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE PCB

Anexo

Nome

Sem anexos

Ações

Programação

Hxh prevista

2x1

Semana prevista

201726

Execução



Executor

DANIEL ROTELOK

Atividade relevante

26 - ENSAIO

Tipo de serviço

3 - MANUT. PREVENTIVA APERIODICA EQUIP./COMPONEN.



Semana de conclusão

201726

Classificação

22 - INSPECAO/TESTE/ENSAIO/VERIFICACAO/MEDICAO

Número de série

0004004139

Descrição

FOI FEITA ANÁLISE NO ÓLEO ISOLANTE COM KIT DEXSIL PARA CONCENTRAÇÕESMAIORES QUE 50 PPM, RESULTADO FOI AUSÊNCIA DE PCB.

Semana

201726

Hxh

1.5

Situação

STE

Documentos

Tipo

Sem documentos

Número

Aprovações

Fase	Nível	Aprovador	Data
Emissão	Setor	LUIZ MARCELO GASPARETTO	23/06/2017 15:43:00
Execução	Setor	JARA DE ROLON, ZUNILDA ALICIA	30/06/2017 16:25:00
Execução	Divisão	JAIME SUNE	05/07/2017 16:41:00