

CONCORRÊNCIA BINACIONAL EF 0495-24
LICITACIÓN PÚBLICA BINACIONAL EF 0495-24**MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA AUTOMÁTICO DE**
AQUISIÇÃO DE DADOS (ADAS) DA USINA
HIDRELÉTRICA DE ITAIPU**MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO**
DE ADQUISICIÓN DE DATOS (ADAS) DE LA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU**ADITAMENTO 7****ADITIVO 7**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 1.4.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) da Concorrência Binacional EF 0495-24, a ITAIPU responde perguntas formuladas por empresas interessadas nesta licitação, conforme segue:

PERGUNTA 1

“Conforme o projeto 4006DC12217P, é previsto o fornecimento e instalação de 7 Piezômetros Geonor. Está correto o entendimento?”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Os piezômetros Geonor são instrumentos que já se encontram instalados e, portanto, não serão fornecidos pela contratada, apenas serão automatizadas suas leituras.

PERGUNTA 2

“De acordo com a Tabela 6 do documento EF 0495-24 (Especificação Técnica), é indicada a instalação de 10 Piezômetros Geonor. Esses piezômetros referem-se aos Piezômetros Geonor (PG) existentes, que serão conectados à UAR?”

RESPOSTA

A tabela 6 das Especificações Técnicas se refere à descrição dos equipamentos e material sobressalentes. Entendemos que a pergunta se refere à tabela 3 - Tipos e quantidade de sensores a serem fornecidos.

Os piezômetros Geonor (PG) são instrumentos que foram instalados na fase de construção da barragem. Em 2005 foram automatizadas as coletas de dados de 22 PG's, através de conexão dos terminais de leitura dos PG's com a UAR. Atualmente apenas 12 PG's automatizados ainda estão em funcionamento. Para este contrato, pretende-se automatizar a coleta de mais 10 PG's e substituir a conexão nos 12 PG's já automatizados.

I) De conformidad con lo dispuesto en el subítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Licitación Pública Binacional EF 0495-24, la ITAIPU responde preguntas realizadas por empresas interesadas en esta licitación, conforme sigue:

PREGUNTA 1

De acuerdo con el proyecto 4006DC12217P, está previsto el suministro e instalación de 7 piezómetros Geonor. ¿Es correcto el entendimiento?

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Los piezómetros Geonor son instrumentos que ya están instalados y, por lo tanto, no serán suministrados por el contratista, solo se automatizarán sus lecturas.

PREGUNTA 2

De acuerdo con la Tabla 6 del documento EF 0495-24 (Especificación Técnica), está indicada la instalación de 10 piezómetros Geonor. Estos piezómetros se refieren a los piezómetros Geonor (PG) existentes, que se conectarán a la UAR?

RESPUESTA

La Tabla 6 de las Especificaciones Técnicas se refiere a la descripción de los equipos y material de recambio. Entendemos que la pregunta se refiere a la tabla 3 - Tipos y cantidad de sensores ser suministrados.

Los piezómetros Geonor (PG) son instrumentos que se instalaron en la fase de construcción de la presa. En 2005 se automatizó la recolección de datos de 22 PG's, a través de la conexión de los terminales de lectura de los PG's con la UAR. Actualmente, solo 12 PG's automatizados siguen en funcionamiento. Para este contrato, se pretende automatizar la recolección de 10 PG's más y sustituir la conexión en los 12 PG's ya automatizados.

Dessa forma, para fins de elaboração da proposta comercial, com relação ao item 1.1.15 da Planilha de Preços, a proponente deverá considerar apenas os custos relacionados aos materiais necessários para a automatização de 22 PG's, sendo que esses piezômetros não serão fornecidos nesta contratação. Favor reportar-se ao item II deste Aditamento, que altera o item 1.1.15 do Orçamento Estimado e da Planilha de Preços, Anexos IV e V do CBC.

PERGUNTA 3

“O Anexo C do documento EF 0495-24 (Especificação Técnica) indica um total de 22 Piezômetros Geonor (14 existentes e 8 novos). Contudo, a Tabela 3 do mesmo documento menciona 10 Piezômetros Geonor (PG), com a observação de que são PG já instalados e terão seus terminais conectados às UARs. Qual quantidade devemos considerar?”

RESPOSTA

Favor reportar-se à resposta da pergunta anterior. A quantidade correta é aquela indicada no Anexo C, sendo 12 PG's já automatizados e 10 PG's a serem automatizados, num total de 22.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 1.4.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) da Concorrência Binacional EF 0495-24, a ITAIPU:

- a) esclarece que, com relação às certidões negativas exigidas na Documentação para a Habilitação para consorciadas brasileiras, as proponentes deverão observar o Ordenamento Jurídico do Brasil. Serão admitidos documentos emitidos digitalmente nas situações e formas previstas nas leis do Brasil aplicáveis.
- b) altera o item 1.1.15 do Orçamento Estimado e da Planilha de Preços, Anexos IV e V do CBC, e disponibiliza, em anexo a este Aditamento, as suas versões atualizadas com as alterações em cor azul.
- c) torna sem efeito a resposta da pergunta 28 do Aditamento 4 e altera a cláusula 47 da Minuta de Contrato, Anexo VI do CBC, disponibilizando sua versão atualizada, em anexo a este Aditamento, com as

Así, para efectos de la elaboración de la propuesta comercial, en relación con el ítem 1.1.15 de la Hoja de Precios, el oferente deberá considerar únicamente los costos relacionados con los materiales necesarios para la automatización de 10 PG's, y estos piezómetros no serán provistos en este contrato. Véase el punto II de esta Enmienda, que corrige el punto 1.1.15 del Presupuesto Estimado y Hoja de Precios, Anexos IV y V del CBC.

PREGUNTA 3

El Anexo C del documento EF 0495-24 (Especificaciones Técnicas) indica un total de 22 piezómetros Geonor (14 existentes y 8 nuevos). Sin embargo, en la Tabla 3 del mismo documento se mencionan 10 piezómetros Geonor (PG), con la observación de que son PG ya instalados y tendrán sus terminales conectados a los UARs. ¿Qué cantidad debemos tener en cuenta?

RESPUESTA

Favor remitirse a la respuesta de la pregunta anterior. La cantidad correcta es la indicada en el Anexo C, siendo 12 PG's ya automatizados y 10 PG's a ser automatizados, dando un total de 22.

II) De conformidad con lo dispuesto en el subítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Licitación Pública Binacional EF 0495-24, la ITAIPU:

- a) aclara que, con relación a las *certidões negativas* exigidas en la Documentación para la Habilitación para consorciadas brasileñas, los oferentes deberán observar el Ordenamiento Jurídico del Brasil. Serán admitidos documentos emitidos digitalmente en las situaciones y formas previstas en las leyes aplicables de Brasil.
- b) altera el ítem 1.1.15 del Presupuesto Estimado y de la Planilla de Precios, Anexos IV y V del PBC, y pone a disposición, en anexo a este Aditivo, sus versiones actualizadas con las alteraciones en color azul.
- c) deja sin efecto la respuesta de la pregunta 28 del Aditivo 4 y altera la cláusula 47 de la Minuta de Contrato, Anexo VI del PBC, poniendo a disposición su versión actualizada, en anexo a este Aditivo, con

alterações em cor azul.

las alteraciones en color azul.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no CBC da Concorrência Binacional EF 0495-24.

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el PBC de la Licitación Pública Binacional EF 0495-24.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 14.11.24

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 14.11.24