

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1202-25

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COBERTURAS METÁLICAS PARA ESTACIONAMENTO, EM ESTRUTURA METÁLICA, TELHAS TERMOACÚSTICAS, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPÊNCIAS DA ITAIPU BINACIONAL

ADITAMENTO 1

- I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1202-25, a ITAIPU, responde perguntas realizadas por empresas interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1

Conforme planilha e projetos temos as especificações das telhas conforme abaixo.

Item 2.02.01 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Conforme o caderno de Especificações Técnicas temos:

8.5 Telhamento

As telhas metálicas serão do tipo termo-acústicas devem ser compostas por duas chapas metálicas de liga alumínio-zinco (galvalume) com espessura de cada chapa de 0,43 mm tipo pré-pintada na face superior e inferior conforme cor a ser definida pela ITAIPU.

Entre as duas chapas metálicas deve haver uma placa de poliestireno (EPS) ou poliuretano expandido (PUR), com no mínimo 50 mm de espessura efetiva, formando o sistema conhecido como “sanduíche” (Telha Superior+EPS+Telha Inferior), Referência Tuper, Isoeste ou similar.

Entendemos que as telhas a serem orçadas e consideradas serão de espessura 30mm.

Qual será efetivamente cobrada pela fiscalização, pois isso acarreta um substancial aporte financeiro com grande diferença de preços.

RESPOSTA

Entendimento correto, considerar a espessura de 30 mm, ademais, gentileza reportar-se ao item II deste aditamento.

- II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1202-25, a ITAIPU:

- a) altera o subitem 8.5 das Especificações Técnicas - Anexo I do CBC, para:

“(...) com no mínimo 30 mm de espessura efetiva (...)”

- b) face às alterações acima, disponibiliza nova versão das Especificações Técnicas - Anexo I do CBC, com ajustes efetuados na cor azul.

- III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Nacional NF 1202-25.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico

Data de emissão: 10 de setembro de 2025
