
	Sistema de Supervisão e Diagnóstico	Data : 21/10/2025
	Superintendência de Manutenção	Hora: 09:22

Histórico dos Resultados dos Ensaios

Filtros selecionados:

Estado do ensaio : Concluído
 Tipo do ensaio : Cromatografia
 Período da coleta : De : 01/01/2023 Até : 20/10/2025
 Grupo de Equipamentos : TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DE 50HZ

Eqpto	No.amostra	Dt.coleta	H2 (ppm)	CH4 (ppm)	C2H2 (ppm)	C2H4 (ppm)	C2H6 (ppm)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	O2 (ppm)	N2 (ppm)
A001J019	00001/2024	05/01/2024	5,0	18,0	0,0	0,0	0,0	523,0	4383,0	16585,0	68889,0
A001J019	00618/2024	07/11/2024	3,0	19,0	0,0	1,0	4,0	605,0	4716,0	8606,0	46441,0
A001J019	00388/2025	05/05/2025	3,0	18,0	0,0	2,0	2,0	515,0	4681,0	7648,0	41127,0
A001J019	00749/2025	11/09/2025	3,0	19,0	0,0	2,0	6,0	554,0	4539,0	7537,0	41584,0
A001J020	00002/2024	05/01/2024	4,0	61,0	0,0	6,0	124,0	91,0	2386,0	9472,0	48113,0
A001J020	00619/2024	07/11/2024	7,0	63,0	0,0	7,0	133,0	102,0	2546,0	5385,0	36761,0
A001J020	00389/2025	05/05/2025	11,0	69,0	0,0	6,0	141,0	106,0	2812,0	7733,0	47527,0
A001J020	00750/2025	11/09/2025	22,0	67,0	0,0	7,0	134,0	99,0	2569,0	6091,0	40027,0
A001J021	00003/2024	05/01/2024	15,0	73,0	0,0	28,0	126,0	81,0	3336,0	11087,0	54951,0
A001J021	00620/2024	07/11/2024	13,0	78,0	0,0	32,0	137,0	90,0	3542,0	5618,0	39440,0
A001J021	00390/2025	05/05/2025	29,0	76,0	0,0	32,0	136,0	77,0	3533,0	7703,0	43315,0
A001J021	00751/2025	11/09/2025	22,0	81,0	0,0	34,0	138,0	83,0	3508,0	8684,0	49401,0
A002J019	00004/2024	05/01/2024	8,0	118,0	0,0	11,0	152,0	76,0	4150,0	11771,0	56497,0
A002J019	00621/2024	07/11/2024	17,0	122,0	0,0	12,0	163,0	82,0	4200,0	4397,0	33545,0
A002J019	00391/2025	05/05/2025	23,0	132,0	0,0	12,0	175,0	84,0	4918,0	7166,0	45257,0
A002J019	00752/2025	11/09/2025	13,0	127,0	0,0	11,0	166,0	78,0	4208,0	8239,0	47610,0
A002J020	00005/2024	05/01/2024	11,0	88,0	0,0	8,0	178,0	89,0	4989,0	12615,0	62251,0
A002J020	00622/2024	07/11/2024	12,0	86,0	0,0	8,0	193,0	87,0	5126,0	4193,0	34273,0
A002J020	00392/2025	05/05/2025	12,0	104,0	0,0	9,0	209,0	105,0	6043,0	12748,0	70781,0
A002J020	00753/2025	11/09/2025	12,0	95,0	0,0	9,0	201,0	89,0	5098,0	7566,0	48715,0
A002J021	00006/2024	05/01/2024	5,0	93,0	0,0	10,0	178,0	81,0	3832,0	9649,0	51682,0
A002J021	00623/2024	07/11/2024	14,0	101,0	0,0	11,0	196,0	98,0	4190,0	5789,0	41615,0
A002J021	00393/2025	05/05/2025	18,0	102,0	0,0	12,0	201,0	89,0	4411,0	6127,0	44359,0
A002J021	00754/2025	11/09/2025	14,0	109,0	0,0	13,0	200,0	95,0	4273,0	9047,0	55550,0
A003J019	00007/2024	05/01/2024	10,0	79,0	0,0	7,0	157,0	86,0	3080,0	10709,0	59963,0
A003J019	00624/2024	07/11/2024	7,0	80,0	0,0	8,0	167,0	93,0	3031,0	3868,0	40617,0
A003J019	00394/2025	05/05/2025	12,0	86,0	0,0	8,0	174,0	93,0	3656,0	6371,0	52774,0
A003J019	00755/2025	11/09/2025	8,0	85,0	0,0	8,0	174,0	87,0	2855,0	7062,0	53264,0
A003J020	00008/2024	05/01/2024	5,0	62,0	0,0	5,0	95,0	70,0	2911,0	10997,0	53683,0
A003J020	00625/2024	07/11/2024	9,0	65,0	0,0	5,0	105,0	80,0	2991,0	3851,0	33270,0
A003J020	00395/2025	05/05/2025	18,0	74,0	0,0	5,0	112,0	87,0	3525,0	6297,0	47471,0
A003J020	00756/2025	11/09/2025	6,0	72,0	0,0	6,0	108,0	78,0	2853,0	6275,0	43464,0
A003J021	00009/2024	05/01/2024	6,0	43,0	0,0	3,0	66,0	60,0	2843,0	9921,0	47118,0
A003J021	00626/2024	07/11/2024	3,0	44,0	0,0	3,0	73,0	63,0	2841,0	3129,0	26938,0
A003J021	00396/2025	05/05/2025	9,0	52,0	0,0	4,0	78,0	75,0	3502,0	8927,0	51898,0
A003J021	00757/2025	11/09/2025	7,0	45,0	0,0	4,0	74,0	59,0	2613,0	4429,0	32205,0
A004J019	00010/2024	10/01/2024	3,0	38,0	0,0	5,0	73,0	56,0	2492,0	5063,0	31018,0
A004J019	00627/2024	07/11/2024	6,0	47,0	0,0	5,0	84,0	73,0	2860,0	9906,0	53842,0
A004J019	00397/2025	05/05/2025	8,0	52,0	0,0	6,0	90,0	79,0	3362,0	12152,0	65446,0
A004J019	00758/2025	11/09/2025	6,0	49,0	0,0	5,0	85,0	68,0	2600,0	7737,0	47420,0
A004J020	00011/2024	10/01/2024	2,0	25,0	0,0	2,0	0,0	1148,0	12002,0	4449,0	56153,0
A004J020	00628/2024	07/11/2024	2,0	27,0	0,0	2,0	5,0	1183,0	11309,0	4608,0	58609,0
A004J020	00398/2025	05/05/2025	4,0	29,0	0,0	2,0	0,0	1258,0	12153,0	2429,0	58145,0
A004J020	00759/2025	11/09/2025	2,0	29,0	0,0	2,0	6,0	1188,0	11018,0	4053,0	59352,0
A004J021	00012/2024	10/01/2024	7,0	57,0	0,0	8,0	102,0	62,0	2828,0	9107,0	45156,0
A004J021	00629/2024	07/11/2024	11,0	59,0	0,0	10,0	103,0	64,0	2774,0	3801,0	29140,0
A004J021	00399/2025	05/05/2025	13,0	66,0	0,0	9,0	112,0	74,0	3379,0	6271,0	42407,0
A004J021	00526/2025	01/07/2025	17,0	65,0	0,0	9,0	104,0	70,0	2862,0	8907,0	49116,0
A004J021	00760/2025	11/09/2025	12,0	65,0	0,0	10,0	109,0	67,0	2688,0	3617,0	31432,0
A005J019	00013/2024	10/01/2024	4,0	65,0	0,0	5,0	113,0	80,0	3829,0	10114,0	50682,0
A005J019	00630/2024	08/11/2024	8,0	66,0	0,0	6,0	119,0	84,0	3639,0	7760,0	43881,0
A005J019	00400/2025	05/05/2025	22,0	69,0	0,0	6,0	124,0	86,0	3889,0	9284,0	54730,0
A005J019	00761/2025	11/09/2025	8,0	67,0	0,0	6,0	121,0	79,0	3392,0	3785,0	32459,0
A005J020	00014/2024	10/01/2024	9,0	62,0	0,0	5,0	95,0	71,0	3296,0	10655,0	49916,0
A005J020	00631/2024	08/11/2024	6,0	66,0	0,0	5,0	103,0	80,0	3271,0	6135,0	37724,0
A005J020	00401/2025	05/05/2025	12,0	72,0	0,0	5,0	109,0	83,0	3513,0	12163,0	61417,0
A005J020	00528/2025	01/07/2025	8,0	68,0	0,0	4,0	102,0	77,0	3231,0	10487,0	53929,0
A005J020	00762/2025	11/09/2025	11,0	67,0	0,0	5,0	105,0	74,0	3079,0	6322,0	40068,0
A005J021	00015/2024	10/01/2024	11,0	61,0	0,0	8,0	89,0	65,0	3570,0	9644,0	44410,0
A005J021	00632/2024	08/11/2024	8,0	66,0	0,0	8,0	96,0	73,0	3631,0	7410,0	38404,0
A005J021	00402/2025	05/05/2025	13,0	64,0	0,0	8,0	97,0	66,0	3719,0	6139,0	34453,0
A005J021	00763/2025	11/09/2025	13,0	66,0	0,0	8,0	97,0	67,0	3466,0	5157,0	32312,0
A006J019	00016/2024	10/01/2024	6,0	57,0	0,0	5,0	129,0	66,0	3494,0	9620,0	52867,0
A006J019	00633/2024	08/11/2024	7,0	64,0	0,0	5,0	140,0	73,0	3813,0	6486,0	46570,0
A006J019	00403/2025	06/05/2025	14,0	65,0	0,0	5,0	142,0	77,0	3468,0	11204,0	64877,0
A006J019	00764/2025	11/09/2025	6,0	65,0	0,0	6,0	142,0	74,0	3363,0	4938,0	43313,0
A006J020	00017/2024	10/01/2024	11,0	122,0	0,0	7,0	163,0	87,0	3748,0	8101,0	56024,0
A006J020	00634/2024	08/11/2024	16,0	129,0	0,0	7,0	169,0	93,0	4276,0	3488,0	43029,0
A006J020	00404/2025	06/05/2025	13,0	133,0	0,0	6,0	174,0	98,0	4229,0	9090,0	65714,0
A006J020	00765/2025	11/09/2025	17,0	134,0	0,0	7,0	171,0	97,0	4329,0	4201,0	50112,0
A006J021	00018/2024	10/01/2024	4,0	65,0	0,0	9,0	149,0	72,0	4022,0	8531,0	49004,0
A006J021	00635/2024	08/11/2024	8,0	74,0	0,0	8,0	158,0	87,0	4432,0	8957,0	57224,0
A006J021	00405/2025	06/05/2025	16,0	72,0	0,0	7,0	161,0	81,0	4054,0	9697,0	59775,0
A006J021	00766/2025	11/09/2025	5,0	75,0	0,0	7,0	163,0	82,0	4247,0	3921,0	40162,0
A007J019	00020/2024	15/01/2024	11,0	76,0	0,0	7,0	99,0	75,0	2615,0	13439,0	57777,0
A007J019	00636/2024	11/11/2024	8,0	81,0	0,0	6,0	99,0	83,0	2205,0	8648,0	43854,0

	Sistema de Supervisão e Diagnóstico	Data : 21/10/2025
	Superintendência de Manutenção	Hora: 09:22

Histórico dos Resultados dos Ensaio

Filtros selecionados:

Estado do ensaio : Concluído
 Tipo do ensaio : Cromatografia
 Período da coleta : De : 01/01/2023 Até : 20/10/2025
 Grupo de Equipamentos : TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DE 50HZ

Eqpto	No.amostra	Dt.coleta	H2 (ppm)	CH4 (ppm)	C2H2 (ppm)	C2H4 (ppm)	C2H6 (ppm)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	O2 (ppm)	N2 (ppm)
A007J019	00406/2025	06/05/2025	5,0	80,0	0,0	6,0	102,0	80,0	2941,0	10289,0	53663,0
A007J019	00767/2025	11/09/2025	4,0	75,0	0,0	7,0	93,0	71,0	2355,0	8343,0	43137,0
A007J020	00210/2024	15/01/2024	3,0	60,0	0,0	8,0	96,0	72,0	3691,0	9569,0	48813,0
A007J020	00637/2024	11/11/2024	4,0	66,0	0,0	8,0	101,0	84,0	3144,0	6588,0	42193,0
A007J020	00407/2025	06/05/2025	15,0	71,0	0,0	10,0	112,0	90,0	4300,0	12050,0	64810,0
A007J020	00768/2025	11/09/2025	3,0	60,0	0,0	7,0	96,0	72,0	3017,0	4079,0	34074,0
A007J021	00022/2024	15/01/2024	11,0	41,0	0,0	2,0	76,0	75,0	4005,0	12595,0	53919,0
A007J021	00638/2024	11/11/2024	4,0	44,0	0,0	3,0	81,0	84,0	3650,0	8553,0	41952,0
A007J021	00408/2025	06/05/2025	17,0	45,0	0,0	3,0	84,0	84,0	84,0	11989,0	58409,0
A007J021	00769/2025	11/09/2025	6,0	44,0	0,0	3,0	78,0	73,0	3686,0	5863,0	32994,0
A008J019	00023/2024	16/01/2024	3,0	63,0	0,0	2,0	48,0	58,0	2992,0	13759,0	60662,0
A008J019	00648/2024	21/11/2024	6,0	64,0	0,0	2,0	52,0	61,0	2897,0	8779,0	44457,0
A008J019	00409/2025	06/05/2025	29,0	63,0	0,0	2,0	51,0	59,0	3234,0	12633,0	61103,0
A008J019	00770/2025	11/09/2025	14,0	65,0	0,0	3,0	52,0	56,0	2638,0	6493,0	37685,0
A008J020	00024/2024	15/01/2024	9,0	33,0	0,0	2,0	59,0	64,0	2936,0	11852,0	54581,0
A008J020	00649/2024	21/11/2024	5,0	36,0	0,0	2,0	65,0	79,0	3369,0	9041,0	48130,0
A008J020	00410/2025	06/05/2025	26,0	38,0	0,0	2,0	69,0	81,0	3542,0	8397,0	50212,0
A008J020	00771/2025	11/09/2025	7,0	34,0	0,0	2,0	60,0	61,0	3068,0	6511,0	37794,0
A008J021	00025/2024	15/01/2024	1,0	21,0	0,0	2,0	8,0	1355,0	10826,0	3831,0	61185,0
A008J021	00650/2024	21/11/2024	9,0	27,0	0,0	6,0	7,0	1509,0	11550,0	1463,0	58714,0
A008J021	00411/2025	06/05/2025	10,0	39,0	0,0	16,0	11,0	1491,0	11844,0	1531,0	62380,0
A008J021	00772/2025	11/09/2025	20,0	45,0	0,0	21,0	13,0	1410,0	10930,0	2031,0	60184,0
A009J019	00026/2024	18/01/2024	6,0	86,0	0,0	3,0	151,0	75,0	4972,0	12074,0	55741,0
A009J019	00655/2024	27/11/2024	10,0	90,0	0,0	6,0	159,0	84,0	4907,0	6295,0	41077,0
A009J019	00412/2025	06/05/2025	11,0	93,0	0,0	6,0	165,0	82,0	4668,0	10025,0	55642,0
A009J019	00773/2025	11/09/2025	8,0	92,0	0,0	5,0	161,0	79,0	4069,0	6902,0	43346,0
A009J020	00027/2024	18/01/2024	4,0	75,0	0,0	8,0	149,0	62,0	3609,0	11013,0	54190,0
A009J020	00656/2024	27/11/2024	4,0	79,0	0,0	9,0	152,0	70,0	3608,0	5692,0	40765,0
A009J020	00413/2025	06/05/2025	7,0	80,0	0,0	8,0	158,0	68,0	3408,0	9358,0	54253,0
A009J020	00774/2025	11/09/2025	5,0	82,0	0,0	9,0	154,0	66,0	3396,0	3508,0	34438,0
A009J021	00028/2024	18/01/2024	6,0	65,0	0,0	4,0	144,0	63,0	2908,0	10576,0	48468,0
A009J021	00657/2024	27/11/2024	3,0	73,0	0,0	5,0	149,0	76,0	3043,0	10902,0	54926,0
A009J021	00414/2025	06/05/2025	8,0	80,0	0,0	6,0	158,0	83,0	2965,0	11575,0	62265,0
A009J021	00775/2025	11/09/2025	6,0	71,0	0,0	5,0	152,0	67,0	2340,0	7717,0	44467,0
A019J019	00029/2024	18/01/2024	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	734,0	9494,0	10958,0	52456,0
A019J019	00658/2024	02/12/2024	6,0	10,0	0,0	1,0	0,0	756,0	9192,0	4005,0	31331,0
A019J019	00415/2025	06/05/2025	6,0	11,0	0,0	0,0	0,0	859,0	9233,0	6069,0	43221,0
A019J019	00776/2025	11/09/2025	4,0	11,0	0,0	0,0	1,0	800,0	8393,0	8237,0	46654,0
A019J020	00030/2024	18/01/2024	5,0	23,0	0,0	0,0	4,0	1466,0	13092,0	8590,0	74046,0
A019J020	00659/2024	27/11/2024	4,0	23,0	0,0	1,0	4,0	1497,0	12830,0	3189,0	57759,0
A019J020	00416/2025	06/05/2025	6,0	21,0	0,0	0,0	0,0	1348,0	11681,0	6176,0	63385,0
A019J020	00777/2025	11/09/2025	5,0	19,0	0,0	1,0	3,0	1196,0	10430,0	6194,0	59260,0
A019J021	00031/2024	18/01/2024	5,0	17,0	0,0	3,0	39,0	70,0	1735,0	6833,0	56443,0
A019J021	00660/2024	27/11/2024	4,0	19,0	0,0	3,0	42,0	79,0	1731,0	4445,0	53478,0
A019J021	00417/2025	06/05/2025	6,0	21,0	0,0	2,0	49,0	83,0	1683,0	2702,0	51694,0
A019J021	00778/2025	11/09/2025	5,0	19,0	0,0	2,0	43,0	69,0	1410,0	5212,0	54197,0