

	<b>Sistema de Supervisão e Diagnóstico</b>	Data : 21/10/2025
	<b>Superintendência de Manutenção</b>	Hora: 09:25

### Histórico dos Resultados dos Ensaios

Filtros selecionados:

Estado do ensaio : Concluido  
Tipo do ensaio : Cromatografia  
Período da coleta : De : 01/01/2023 Até : 20/10/2025  
Grupo de Equipamentos : TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DE 60HZ

Eqpto	No.amostra	Dt.coleta	H2 (ppm)	CH4 (ppm)	C2H2 (ppm)	C2H4 (ppm)	C2H6 (ppm)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	O2 (ppm)	N2 (ppm)	
B010J019	00052/2024	05/02/2024	5,0	91,0	0,0	8,0	106,0	347,0	6860,0	7085,0	62093,0	
B010J019	00554/2024	14/10/2024	14,0	85,0	0,0	9,0	105,0	327,0	5256,0	623,0	37908,0	
B010J019	00266/2025	31/03/2025	7,0	83,0	0,0	8,0	106,0	322,0	6224,0	2731,0	47961,0	TU 10 FASI
B010J019	00635/2025	28/07/2025	2,0	99,0	0,0	10,0	107,0	415,0	5715,0	1202,0	56220,0	
B010J020	00053/2024	05/02/2024	2,0	75,0	0,0	3,0	75,0	153,0	4491,0	8650,0	50280,0	
B010J020	00555/2024	14/10/2024	5,0	79,0	0,0	4,0	80,0	155,0	4127,0	4276,0	36150,0	
B010J020	00267/2025	31/03/2025	1,0	76,0	0,0	3,0	84,0	132,0	4175,0	5528,0	37920,0	TU 10 FASI
B010J020	00636/2025	28/07/2025	2,0	81,0	0,0	2,0	82,0	143,0	3415,0	4429,0	37425,0	
B010J021	00054/2024	05/02/2024	9,0	74,0	0,0	6,0	121,0	276,0	7417,0	11553,0	54333,0	
B010J021	00556/2024	14/10/2024	6,0	74,0	0,0	6,0	124,0	263,0	6724,0	7144,0	40167,0	TU 10 FASI
B010J021	00268/2025	31/03/2025	11,0	80,0	0,0	5,0	136,0	288,0	7285,0	8298,0	44705,0	
B010J021	00637/2025	28/07/2025	9,0	78,0	0,0	6,0	130,0	274,0	6234,0	4440,0	31074,0	
B011J019	00055/2024	05/02/2024	5,0	92,0	0,0	6,0	97,0	351,0	10129,0	6990,0	40825,0	
B011J019	00557/2024	14/10/2024	10,0	88,0	0,0	6,0	98,0	314,0	8162,0	4332,0	29942,0	
B011J019	00269/2025	31/03/2025	10,0	99,0	0,0	7,0	112,0	356,0	10213,0	10098,0	51529,0	
B011J019	00638/2025	28/07/2025	9,0	98,0	0,0	6,0	104,0	345,0	8044,0	8216,0	45512,0	
B011J020	00056/2024	05/02/2024	8,0	63,0	0,0	5,0	129,0	277,0	5505,0	9555,0	53449,0	
B011J020	00558/2024	14/10/2024	11,0	72,0	0,0	7,0	153,0	279,0	4994,0	2283,0	44287,0	
B011J020	00270/2025	31/03/2025	6,0	78,0	0,0	6,0	168,0	280,0	7188,0	4288,0	50472,0	
B011J020	00639/2025	28/07/2025	8,0	79,0	0,0	7,0	162,0	291,0	5745,0	2652,0	49046,0	
B011J021	00057/2024	05/02/2024	69,0	712,0	0,0	726,0	386,0	313,0	7310,0	6801,0	55113,0	
B011J021	00559/2024	31/10/2024	88,0	731,0	0,0	845,0	413,0	268,0	6705,0	2613,0	27387,0	
B011J021	00271/2025	31/03/2025	88,0	808,0	0,0	871,0	425,0	303,0	8075,0	10194,0	57620,0	
B011J021	00640/2025	28/07/2025	69,0	758,0	0,0	813,0	427,0	287,0	6274,0	5047,0	39987,0	
B012J019	00058/2024	05/02/2024	25,0	556,0	0,0	571,0	301,0	278,0	6908,0	9194,0	50980,0	
B012J019	00564/2024	17/10/2024	35,0	561,0	0,0	635,0	313,0	267,0	6765,0	5230,0	34225,0	
B012J019	00272/2025	31/03/2025	38,0	641,0	0,0	690,0	334,0	306,0	8980,0	10696,0	55832,0	
B012J019	00641/2025	28/07/2025	45,0	673,0	0,0	694,0	345,0	332,0	8164,0	9478,0	53318,0	
B012J020	00059/2024	05/02/2024	10,0	68,0	0,0	10,0	120,0	338,0	5909,0	8010,0	47912,0	
B012J020	00565/2024	17/10/2024	8,0	72,0	0,0	10,0	125,0	345,0	5713,0	5550,0	38791,0	
B012J020	00273/2025	31/03/2025	6,0	71,0	0,0	11,0	130,0	314,0	7455,0	8827,0	46593,0	
B012J020	00642/2025	28/07/2025	8,0	78,0	0,0	11,0	133,0	364,0	6981,0	9991,0	58132,0	
B012J021	00060/2024	05/02/2024	49,0	312,0	0,0	279,0	216,0	338,0	8520,0	8696,0	48936,0	
B012J021	00566/2024	17/10/2024	82,0	412,0	0,0	444,0	257,0	326,0	8074,0	6288,0	39803,0	
B012J021	00274/2025	31/03/2025	54,0	405,0	0,0	452,0	262,0	290,0	9923,0	6043,0	35761,0	
B012J021	00643/2025	28/07/2025	82,0	433,0	0,0	474,0	276,0	319,0	9300,0	1735,0	24900,0	
B013J019	00061/2024	08/02/2024	15,0	128,0	0,0	10,0	172,0	310,0	7848,0	12568,0	64161,0	
B013J019	00567/2024	17/10/2024	11,0	127,0	0,0	12,0	175,0	285,0	6423,0	8345,0	46780,0	
B013J019	00275/2025	31/03/2025	13,0	127,0	0,0	11,0	179,0	269,0	8476,0	8520,0	46081,0	
B013J019	00644/2025	28/07/2025	18,0	130,0	0,0	10,0	180,0	293,0	7225,0	3906,0	33501,0	
B013J020	00062/2024	08/02/2024	21,0	153,0	0,0	16,0	184,0	346,0	7194,0	9209,0	52304,0	
B013J020	00568/2024	17/10/2024	18,0	142,0	0,0	18,0	182,0	303,0	5598,0	4156,0	32418,0	
B013J020	00276/2025	31/03/2025	22,0	163,0	0,0	19,0	196,0	366,0	7540,0	7289,0	48818,0	
B013J020	00645/2025	28/07/2025	26,0	152,0	0,0	24,0	187,0	334,0	6243,0	3737,0	35570,0	
B013J021	00063/2024	08/02/2024	13,0	160,0	0,0	15,0	264,0	181,0	8313,0	7130,0	59030,0	
B013J021	00569/2024	17/10/2024	8,0	144,0	0,0	17,0	260,0	151,0	6302,0	3103,0	38905,0	
B013J021	00277/2025	31/03/2025	9,0	161,0	0,0	18,0	279,0	158,0	9541,0	6325,0	52591,0	
B013J021	00646/2025	28/07/2025	11,0	174,0	0,0	20,0	279,0	199,0	9201,0	3101,0	50832,0	
B014J019	00064/2024	08/02/2024	8,0	134,0	0,0	36,0	210,0	169,0	6440,0	8314,0	5173,0	
B014J019	00570/2024	17/10/2024	19,0	148,0	0,0	50,0	219,0	179,0	6389,0	8908,0	55973,0	
B014J019	00278/2025	01/04/2025	14,0	138,0	0,0	53,0	223,0	146,0	6971,0	3855,0	34775,0	
B014J019	00647/2025	28/07/2025	15,0	161,0	0,0	54,0	233,0	184,0	5837,0	4472,0	43411,0	
B014J020	00065/2024	08/02/2024	8,0	119,0	0,0	21,0	187,0	240,0	6914,0	8176,0	50973,0	
B014J020	00571/2024	17/10/2024	10,0	126,0	0,0	22,0	195,0	244,0	6098,0	4596,0	40202,0	
B014J020	00279/2025	01/04/2025	13,0	144,0	0,0	24,0	212,0	283,0	8173,0	4904,0	47116,0	
B014J020	00648/2025	28/07/2025	11,0	149,0	0,0	24,0	207,0	300,0	6734,0	7936,0	59259,0	
B014J021	00066/2024	08/02/2024	75,0	481,0	0,0	474,0	334,0	222,0	7218,0	9648,0	59962,0	
B014J021	00572/2024	17/10/2024	79,0	493,0	0,0	503,0	337,0	214,0	6771,0	5464,0	47820,0	
B014J021	00280/2025	04/04/2025	77,0	536,0	0,0	545,0	358,0	235,0	8715,0	4868,0	48430,0	
B014J021	00649/2025	28/07/2025	81,0	559,0	0,0	538,0	370,0	251,0	7122,0	5284,0	53827,0	
B015J019	00067/2024	08/02/2024	27,0	149,0	0,0	19,0	249,0	189,0	6857,0	10231,0	61442,0	
B015J019	00573/2024	17/10/2024	29,0	158,0	0,0	22,0	259,0	203,0	7038,0	2883,0	39534,0	
B015J019	00281/2025	01/04/2025	30,0	159,0	0,0	21,0	267,0	192,0	8148,0	4112,0	44178,0	
B015J019	00650/2025	28/07/2025	28,0	166,0	0,0	21,0	277,0	202,0	6827,0	5864,0	52280,0	
B015J020	00546/2023	27/09/2023	4,0	18,0	0,0	5,0	32,0	71,0	1198,0	11184,0	52865,0	
B015J020	00546/2024	25/09/2024	4,0	17,0	0,0	4,0	37,0	65,0	1198,0	8253,0	43948,0	
B015J020	00315/2025	09/04/2025	4,0	16,0	0,0	4,0	32,0	58,0	1364,0	5045,0	30851,0	
B015J020	00490/2025	04/06/2025	5,0	22,0	0,0	6,0	44,0	83,0	2108,0	10279,0	55228,0	
B015J021	00069/2024	08/02/2024	30,0	146,0	0,0	33,0	218,0	258,0	10293,0	11481,0	65599,0	

**Histórico dos Resultados dos Ensaios**

Filtros selecionados:

Estado do ensaio : Concluído

Tipo do ensaio : Cromatografia

Período da coleta : De : 01/01/2023 Até : 20/10/2025

Grupo de Equipamentos : TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DE 60HZ

Eqpto	No.amostra	Dt.coleta	H2 (ppm)	CH4 (ppm)	C2H2 (ppm)	C2H4 (ppm)	C2H6 (ppm)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	O2 (ppm)	N2 (ppm)
B015J021	00575/2024	21/10/2024	41,0	174,0	0,0	81,0	225,0	261,0	10610,0	1906,0	34043,0
B015J021	00283/2025	01/04/2025	47,0	193,0	0,0	84,0	244,0	280,0	13282,0	7962,0	59176,0
B015J021	00652/2025	29/07/2025	41,0	190,0	0,0	79,0	243,0	274,0	10257,0	10267,0	67033,0
B016J019	00070/2024	08/02/2024	9,0	189,0	0,0	20,0	200,0	211,0	6125,0	9597,0	59876,0
B016J019	00576/2024	21/10/2024	5,0	186,0	0,0	22,0	196,0	224,0	6149,0	5001,0	45859,0
B016J019	00285/2025	02/04/2025	10,0	190,0	0,0	21,0	208,0	212,0	8655,0	3287,0	39688,0
B016J019	00653/2025	31/07/2025	12,0	189,0	0,0	19,0	207,0	209,0	5788,0	2161,0	36500,0
B016J020	00071/2024	08/02/2024	9,0	459,0	0,0	211,0	356,0	400,0	6462,0	10873,0	62185,0
B016J020	00577/2024	21/10/2024	31,0	496,0	0,0	275,0	363,0	408,0	5829,0	7741,0	50444,0
B016J020	00350/2025	30/04/2025	32,0	482,0	0,0	324,0	377,0	344,0	7609,0	4980,0	37905,0
B016J020	00654/2025	31/07/2025	45,0	608,0	0,0	341,0	412,0	467,0	6770,0	15263,0	80809,0
B016J021	00072/2024	08/02/2024	8,0	337,0	0,0	103,0	258,0	438,0	6582,0	11265,0	65515,0
B016J021	00578/2024	21/10/2024	12,0	344,0	0,0	106,0	259,0	454,0	6698,0	8290,0	55748,0
B016J021	00287/2025	02/04/2025	11,0	357,0	0,0	109,0	287,0	444,0	9406,0	6547,0	48678,0
B016J021	00655/2025	31/07/2025	9,0	352,0	0,0	100,0	281,0	456,0	7206,0	6687,0	52915,0
B017J019	00073/2024	08/02/2024	11,0	118,0	0,0	14,0	80,0	291,0	8064,0	3278,0	73035,0
B017J019	00579/2024	21/10/2024	16,0	128,0	0,0	17,0	88,0	305,0	7549,0	990,0	68766,0
B017J019	00288/2025	02/04/2025	25,0	119,0	0,0	15,0	93,0	253,0	8467,0	1915,0	64063,0
B017J019	00656/2025	31/07/2025	75,0	132,0	0,0	15,0	89,0	291,0	7925,0	1785,0	76162,0
B017J020	00074/2024	08/02/2024	8,0	115,0	0,0	7,0	89,0	221,0	4600,0	3466,0	60009,0
B017J020	00580/2024	21/10/2024	7,0	113,0	0,0	8,0	92,0	207,0	4307,0	3090,0	55512,0
B017J020	00289/2025	02/04/2025	7,0	120,0	0,0	7,0	105,0	202,0	5685,0	1013,0	51260,0
B017J020	00657/2025	31/07/2025	12,0	130,0	0,0	7,0	101,0	225,0	4871,0	2684,0	62501,0
B017J021	00075/2024	08/02/2024	4,0	96,0	0,0	5,0	60,0	181,0	3746,0	11531,0	58843,0
B017J021	00581/2024	21/10/2024	6,0	95,0	0,0	5,0	65,0	174,0	3528,0	8354,0	47330,0
B017J021	00290/2025	02/04/2025	4,0	105,0	0,0	4,0	70,0	179,0	4588,0	9813,0	52643,0
B017J021	00658/2025	31/07/2025	3,0	97,0	0,0	4,0	64,0	159,0	3798,0	3477,0	31034,0
B018J019	00076/2024	15/02/2024	16,0	219,0	0,0	19,0	323,0	199,0	8381,0	7282,0	92406,0
B018J019	00582/2024	21/10/2024	9,0	191,0	0,0	17,0	303,0	162,0	6198,0	1324,0	56544,0
B018J019	00295/2025	03/04/2025	9,0	205,0	0,0	18,0	314,0	168,0	7275,0	845,0	60849,0
B018J019	00659/2025	31/07/2025	9,0	217,0	0,0	19,0	347,0	182,0	7214,0	1697,0	70378,0
B018J020	00077/2024	15/02/2024	21,0	42,0	0,0	6,0	8,0	1080,0	13597,0	9229,0	84665,0
B018J020	00584/2024	21/10/2024	18,0	39,0	0,0	5,0	9,0	961,0	10385,0	3738,0	56994,0
B018J020	00296/2025	03/04/2025	21,0	39,0	0,0	5,0	4,0	965,0	12255,0	2060,0	53437,0
B018J020	00660/2025	13/08/2025	15,0	38,0	0,0	5,0	8,0	904,0	10546,0	2748,0	52580,0
B018J021	00078/2024	15/02/2024	11,0	271,0	0,0	19,0	417,0	208,0	7712,0	3246,0	90144,0
B018J021	00451/2024	13/08/2024	5,0	222,0	0,0	17,0	396,0	152,0	4983,0	301,0	58789,0
B018J021	00297/2025	03/04/2025	6,0	252,0	0,0	17,0	414,0	170,0	6366,0	1455,0	73054,0
B018J021	00661/2025	01/08/2025	6,0	235,0	0,0	16,0	399,0	156,0	5377,0	1338,0	63461,0
B020J019	00079/2024	15/02/2024	7,0	38,0	0,0	7,0	7,0	1119,0	11083,0	9920,0	54973,0
B020J019	00585/2024	21/10/2024	3,0	33,0	0,0	6,0	8,0	956,0	8253,0	7130,0	40359,0
B020J019	00298/2025	03/04/2025	9,0	38,0	0,0	6,0	6,0	1103,0	10274,0	6751,0	42213,0
B020J019	00662/2025	01/08/2025	6,0	35,0	0,0	6,0	7,0	971,0	8483,0	3953,0	29190,0
B020J020	00080/2024	15/02/2024	6,0	39,0	0,0	7,0	10,0	2425,0	14136,0	5096,0	99629,0
B020J020	00586/2024	22/10/2024	3,0	36,0	0,0	6,0	9,0	2153,0	11211,0	3057,0	76916,0
B020J020	00299/2025	03/04/2025	8,0	37,0	0,0	5,0	5,0	2207,0	12365,0	3467,0	82596,0
B020J020	00663/2025	01/08/2025	4,0	37,0	0,0	5,0	9,0	2072,0	10744,0	3893,0	74488,0
B020J021	00081/2024	15/02/2024	8,0	40,0	0,0	10,0	11,0	664,0	5684,0	10606,0	74470,0
B020J021	00587/2024	21/10/2024	3,0	38,0	0,0	9,0	12,0	609,0	4302,0	7054,0	56039,0
B020J021	00300/2025	03/04/2025	14,0	43,0	0,0	8,0	6,0	691,0	5393,0	10106,0	70306,0
B020J021	00664/2025	01/08/2025	4,0	43,0	0,0	8,0	12,0	661,0	5045,0	2856,0	41677,0