

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 0157-26
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 0157-26

CONSTRUÇÃO DE CERCAS METÁLICAS NA ÁREA INDUSTRIAL DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

CONSTRUCCIÓN DE CERCADOS METÁLICOS EN EL ÁREA INDUSTRIAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU, INCLUYENDO LA PROVISIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ADITAMENTO 1

ADITIVO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0157-26, a ITAIPU responde perguntas formuladas por interessadas nesta licitação, conforme segue:

I) De conformidad con lo dispuesto en el subítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0157-26, la ITAIPU responde preguntas realizadas por interesadas en esta licitación, conforme sigue:

PERGUNTA 1

O CBC estabelece:

1.4.2 Será considerada habilitada a empresa que:

b) apresentar atestado(s) ou certificado(s) de desempenho, emitido por pessoa(s) jurídica(s), comprovando que a proponente forneceu e instalou sistemas de fechamento perimetral metálico em quantidade igual ou superior a 500 (quinhentos) metros lineares.

PREGUNTA 1

“EL PBC, dice:

1.4.2 Será considerada habilitada la empresa que:

b) presente constancia(s) o certificado(s) de desempeño, emitido por persona(s) jurídica(s) para la cual el oferente proveyó e instaló sistemas de cerramiento perimetral metálico, en una cantidad igual o superior a 500 (quinientos) metros lineales.

Consultas:

1. Solicitamos que a entidade contratante esclareça o requisito de experiência:

Consultas:

1.- Solicitamos a la convocante aclarar el requerimiento de Experiencia:

b) apresentar atestado(s) ou certificado(s) de desempenho, emitido por pessoa(s) jurídica(s), comprovando que a proponente forneceu e instalou sistemas de fechamento perimetral metálico em quantidade igual ou superior a 500 (quinhentos) metros lineares.

b) presente constancia(s) o certificado(s) de desempeño, emitido por persona(s) jurídica(s) para la cual el oferente proveyó e instaló sistemas de cerramiento perimetral metálico en una cantidad igual o superior a 500 (quinientos) metros lineales.

Solicitamos esclarecimentos sobre a experiência que certifica o fechamento perimetral metálico:

1. Fornecimento e montagem de pilares de concreto pré-fabricados com malha metálica.

Solicitamos aclarar cuál es la experiencia que acredita el cerramiento perimetral metálico:

1- Provisión y montaje, de pilares de hormigón prefabricado, con tejido metálico.

2. Carpintaria metálica: Fornecimento e montagem de pilares metálicos com grades metálicas.

2- Carpintería metálica, Provisión y montaje de pilares metálicos con rejas metálicas.”

RESPOSTA

A ITAIPU esclarece que ambas as hipóteses atendem ao requisito estabelecido, desde que

RESPUESTA

La ITAIPU aclara que, ambas hipótesis cumplen el requisito establecido, siempre que

comproven a execução de quantidade igual ou superior a 500 (quinhentos) metros lineares de cercamento.

PERGUNTA 2

Solicitamos esclarecimentos sobre o tratamento de superfície especificado para os painéis de malha metálica, onde se menciona o "revestimento de PVC".

Especificamente, gostaríamos de saber se esse requisito se refere a:

- a) Uma pintura à base de PVC aplicada eletrostaticamente, ou
- b) Um revestimento plástico de PVC (como um revestimento interno ou termoplástico aplicado sobre o aço).

Por favor, especifique o sistema necessário para garantir a correta interpretação técnica, cotação e atendimento deste item.

RESPOSTA

A ITAIPU esclarece que o revestimento de PVC mencionado no item 16.1 do Anexo I - Especificações Técnicas refere-se a um revestimento termoplástico aplicado ao aço com tratamento galvanizado a quente.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Binacional EF 0157-26.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 26.03.26

demuestren la ejecución de una cantidad igual o superior a 500 (quinientos) metros lineales de cerramiento perimetral.

PREGUNTA 2

“Se solicita aclaración respecto al tratamiento superficial indicado para los paneles de reja metálica, donde se menciona “revestimiento en PVC”.

En particular, se consulta si dicho requerimiento corresponde a:

- a) Un recubrimiento mediante pintura a base de PVC aplicada por proceso electrostático, o
- b) Un revestimiento plastificado en PVC (tipo forro o recubrimiento termoplástico aplicado sobre el acero).

Se solicita especificar el sistema requerido a fin de garantizar la correcta interpretación técnica, cotización y cumplimiento del ítem.”

RESPUESTA

La ITAIPU aclara que el revestimiento en PVC mencionado en el ítem 16.1 del Anexo I - Especificaciones Técnicas se refiere un recubrimiento termoplástico aplicado sobre el acero con tratamiento galvanizado en caliente.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0157-26.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 26.03.26