

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 0145-26
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 0145-26

MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CILINDROS DE AR RESPEIRÁVEL COM FORNCIMENTO DE PEÇAS PARA ITAIPU.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CILINDROS DE AIRE RESPIRABLE CON SUMINISTRO DE PIEZAS PARA ITAIPÚ.

ADITAMENTO 1

ADITIVO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0145-26, a ITAIPU responde pergunta formulada por interessada nesta licitação, conforme segue:

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0145-26, la ITAIPU responde pregunta realizada por interesada en esta licitación, conforme sigue:

PERGUNTA 1

“Solicitamos, por gentileza, os seguintes esclarecimentos referentes aos equipamentos do processo licitatório:

PREGUNTA 1

Solicitamos las siguientes aclaraciones referentes a los equipos del proceso de licitación:

- a) Qual a data de vencimento dos testes hidrostáticos dos cilindros?
- b) Quando foi realizada a última manutenção anual e bienal do compressor?
- c) Quando foi realizada a última manutenção semestral do compressor?”.

- a) ¿Cuál es la fecha de caducidad de las pruebas hidrostáticas de los cilindros?
- b) ¿Cuándo se realizó el último mantenimiento anual y bienal del compresor?
- c) ¿Cuándo se realizó el último mantenimiento semestral del compresor?

RESPOSTA

a) Os cilindros foram submetidos a testes hidrostáticos em março de 2023. Considerando uma periodicidade de 5 anos, de acordo com os padrões internacionais aplicáveis, o próximo vencimento está previsto para março de 2028.

RESPUESTA

a) Los cilindros fueron sometidos a ensayo hidrostático en marzo de 2023. Considerando una periodicidad de 5 años, de acuerdo con normas internacionales aplicables, el próximo vencimiento está previsto para marzo de 2028.

b) O compressor estava em um período de garantia, durante o qual foi realizada manutenção básica, incluindo trocas de óleo e filtro de acordo com as recomendações do fabricante. A garantia terminou há aproximadamente um ano, então a primeira manutenção anual formal será realizada no início deste contrato.

b) El compresor se encontraba en período de garantía, durante el cual se realizaron mantenimientos básicos, incluyendo cambio de aceite y filtros conforme a las recomendaciones del fabricante. La garantía finalizó hace aproximadamente un año, por lo que el primer mantenimiento anual formal será ejecutado al inicio del presente contrato.

c) Durante o período de garantia foram realizadas manutenções preventivas básicas. A primeira manutenção formal semestral será realizada dentro do âmbito deste contrato, de acordo com o plano de manutenção do fabricante.

c) Durante el período de garantía se realizaron intervenciones preventivas básicas. El primer mantenimiento semestral formal será realizado en el marco del presente contrato, conforme al plan de mantenimiento del fabricante.

PERGUNTA 2

“Solicitamos, por gentileza, os seguintes esclarecimentos referentes aos equipamentos do processo licitatório:

Quantas horas mínimas por mês o compressor opera?”.

RESPOSTA

A operação mensal do compressor é de aproximadamente 8 horas.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 0145-26.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 29/04/26

PREGUNTA 2

Solicitamos amablemente las siguientes aclaraciones referentes al equipo del proceso de licitación:

¿Cuántas horas mínimas al mes opera el compresor?

RESPUESTA

El funcionamiento mensual del compresor es de aproximadamente 8 horas.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0145-26.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 29/04/26