

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 0053-26
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 0053-26

AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS E COMPONENTES DE CONTROLE DE PRESSÃO E FLUXO PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE ITAIPU

ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS Y COMPONENTES DE CONTROL DE PRESIÓN Y FLUJO PARA REPOSICIÓN DE MATERIALES DE LA ITAIPU

ADITAMENTO 6

ADITIVO 6

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0053-26, a ITAIPU:

a) altera as datas constantes no Calendário de Eventos da licitação, disponibilizando nova data para sessão pública, conforme segue:

(...)

1.3.3 Respostas:

Até [06/07/26](#)

1.3.4 Recepção das propostas:

Até às 9h de [09/07/26](#)

1.3.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:

Em [09/07/26](#), a partir das 9h

1.3.6 Início da etapa de disputa de lances:

LOTE 1: Em [09/07/26](#), a partir das 9:30h

LOTE 2: a partir de 10:10h

LOTE 3: a partir de 10:50h

LOTE 4: a partir de 11:30h

LOTE 5: a partir de 14:00h

LOTE 6: a partir de 14:40h

LOTE 7: a partir de 15:30h

I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0053-26, la ITAIPU:

a) altera las fechas del calendario de eventos de la licitación, poniendo a disposición con nueva fecha para sesión pública, conforme sigue:

(...)

1.3.3 Respuestas:

Hasta el [06/07/26](#)

1.3.4 Recepción de las ofertas:

Hasta las 9:00 hs. del [09/07/26](#)

1.3.5 Inicio de la Sesión Pública con la divulgación de las ofertas:

El [09/07/26](#), desde las 9:00 hs.

1.3.6 Inicio de la etapa de disputa de lances:

LOTE 1: El [09/07/26](#), desde las 9:30h

LOTE 2: a partir de las 10:10h

LOTE 3: a partir de las 10:50h

LOTE 4: a partir de las 11:30h

LOTE 5: a partir de las 14:00h

LOTE 6: a partir de las 14:40h

LOTE 7: a partir de las 15:30h

LOTE 8: Em 10/07/26, a partir das 09:30h

LOTE 9: a partir de 10:10h

LOTE 10: a partir de 10:50h

LOTE 11: a partir das 11:30h

LOTE 12: a partir das 14:00h

LOTE 13: a partir das 14:40h

LOTE 14: a partir das 15:30h

(...)

b) altera o descritivo do item 11 - lote 1, item 16 - lote 2 e item 42 - lote 6, das Especificações Técnicas.

c) altera o prazo de entrega do lote 6 no cabeçalho da Minuta de Ordem de Compra.

d) disponibiliza em anexo a este aditamento, versão atualizada das Especificações Técnicas e Minuta da Ordem de Compra, anexos I e IV do CBC respectivamente, com as modificações em cor azul.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0053-26, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1.

“Gostaria de participar dos orçamentos.”

RESPOSTA

Para participar do Pregão Eletrônico Binacional EF 0053-26, a interessada deverá atender às condições de participação, habilitação e credenciamento estabelecidas no Caderno de Bases e Condições (CBC) e seus Anexos.

LOTE 8: El 10/07/26, desde las 9:30h

LOTE 9: a partir de las 10:10h

LOTE 10: a partir de las 10:50h

LOTE 11: a partir de las 11:30h

LOTE 12: a partir de las 14:00h

LOTE 13: a partir de las 14:40h

LOTE 14: a partir de las 15:30h

(...)

b) se modifica la descripción del ítem 11 - lote 1, ítem 16 - lote 2 e ítem 42 - lote 6, de las Especificaciones Técnicas.

c) se modifica el plazo de entrega del lote 6 en el encabezado de la Minuta de Orden de Compra.

d) pone a disposición como anexo a este aditivo la versión actualizada de las Especificaciones Técnicas y la Minuta de la Orden de Compra, anexos I y IV del PBC, respectivamente, con las modificaciones en azul.

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0053-26, la ITAIPU responde las preguntas realizadas por interesadas en esta licitación:

PERGUNTA 1.

Me gustaría participar en las ofertas.

RESPUESTA

Para participar en la Subasta Electrónica Binacional EF 0053-26, la parte interesada debe cumplir las condiciones de participación, habilitación y acreditación establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y sus Anexos.

PERGUNTA 2.

“(i) LOTE 1 - ITEM 11 - A REF:- 460 - DA MIPEL, NÃO É TIPO PORTINHOLA, E SIM TIPO PISTÃO.
(ii) LOTE 2 - ITEM 16 - O FABRICANTE VALMICRO INFORMA, O MODELO INFORMADO, O FACE X FACE É DE 64,30 MM, E COMPRIMENTO ALVANCA 111,80 mm.”

RESPOSTA

(i) Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao Item I, letra b), deste aditamento.

(ii) Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao Item I, letra b), deste aditamento.

PERGUNTA 3.

“(i) PARA SEU LOTE 1 - ITEM 6, O FABRICANTE GENE BRE, INFORMA QUE A VALVULA É FABRICADA SOMENTE, COM ROSCA BSP.
(ii) SOLICITAMOS TAMBEM, PRORROGAÇÃO NOS PRAZOS DE: LOTE 6 - ITEM 39 - 150 DIAS, LOTE 5 - ITEM 38 - 150 DIAS.”

RESPOSTA

(i) Entendimento correto, serão aceitos válvula fabricada com rosca BSP.

(ii) Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao Item I, letra c), deste aditamento.

PERGUNTA 4.

LOTE 14 - ITEM 51 - INFORMAR DIÂMETRO NOMINAL DA VALVULA.

RESPOSTA

O diâmetro nominal da válvula é 300 mm, conforme descritivo do item nas Especificações Técnicas.

PERGUNTA 5.

PARA O SEU ITEM 42, CONFIRMAREM O ACEITE, DE VALVULA GAVETA, CUNHA EM WCB +13 CR, FABRICAÇÃO API-600, HASTE A182 CR.F6-A, MARCA MGA. MATERIAL JÁ COMPRADO PELA ITAIPU.

RESPOSTA

Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao item I, letra b), deste aditamento.

PERGUNTA 2.

(i) LOTE 1 - ITEM 11 - REF: 460 - DE MIPEL, NO ES DE TIPO COMPUERTA, SINO DE PISTÓN.
(ii) LOTE 2 - ITEM 16 - EL FABRICANTE VALMICRO INFORMA, EL MODELO INFORMADO, LA CARA X CARA MIDE 64,30 MM Y LA LONGITUD DE LA PALANCA 111,80 MM.

RESPUESTA

(i) Solicitud aceptada. Favor remitirse al ítem I, letra b), de este aditivo.

(ii) Solicitud aceptada. Favor remitirse al ítem I, letra b) de este aditivo.

PERGUNTA 3.

(i) PARA SU LOTE 1 - ITEM 6, EL FABRICANTE GENE BRE INFORMA QUE LA VÁLVULA SOLO SE FABRICA, CON ROSCA BSP.
(ii) TAMIÉN SOLICITAMOS PRÓRROGA EN LOS PLAZOS DE: LOTE 6 - ITEM 39 - 150 DÍAS, LOTE 5 - ITEM 38 - 150 DÍAS.

RESPUESTA

(i) Interpretación correcta, se aceptará la válvula fabricada con rosca BSP.

(ii) Solicitud aceptada. Favor remitirse al ítem I, letra c), de este aditivo.

PERGUNTA 4.

LOTE 14 - ITEM 51 - INFORMAR DIÁMETRO NOMINAL DE LA VÁLVULA.

RESPUESTA

El diámetro nominal de la válvula es de 300 mm, conforme descriptivo del ítem en las Especificaciones Técnicas.

PERGUNTA 5.

PARA SU ITEM 42, FAVOR CONFIRMAR LA ACEPTACIÓN DE LA VÁLVULA EXCLUSA, CUÑA EN WCB +13 CR, FABRICACIÓN API-600, VASTAGO A182 CR. F6-A, MARCA MGA. MATERIAL YA COMPRADO POR ITAIPU.

RESPUESTA

Solicitud aceptada. Favor remitirse al ítem I, letra b), de este aditivo.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 0053-26.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 06/07/26

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0053-26.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 06/07/26