



"Este documento não pode ser copiado ou reproduzido sem a
expressa autorização, não podendo seu conteúdo ser divulgado
a terceiros nem ser utilizado para fins não autorizados sob
pena de Inibição a Lei 5772/71" ABB




Tampa de Inspeção Localizada
na Tampa Principal Lado AT





Tampa de Inspeção Localizada
na Tampa Principal Lado BT

NOTAS:


- 1) Tolerancias Gerais
Corte BBFC 20540
Construções soldadas BBFC 20542 classe A e E
Classe de solda BQC10065 c/ 3 c/ 100% LP
Furos Usinados BBFU 60263
 - 2) Pintura Interna: Branco Munsell N9,5
Pintura Externa: Cinza Munsell N6,5
 - 3) Todos os cantos quebrados e sem rebarbas
 - 4) Os itens 2, 3, 4, 8 e 9 fazem parte das tampas
de inspeção originais
- MASSA: ASTM A36= 110,0 kg



Tampa de Inspeção Localizada
na lateral do Tanque




DETALHE "A"




Item	Qt.	Massa	NR do Artigo	Material, tipo, etc	Dimensões	Nome do Item
9	1	6,0	-	ASTM A36	T=9,5 ; 275x369	Complemento da Lateral do Tq
8	2	0,5	-	ASTM A36	T=6,3 ; 73x140	Reforço
7	1	16,0	-	ASTM A36	T=9,5 ; 420x520	Tampa
6	1	29,0	-	ASTM A36	T=12,5 ; 510x610	Tampa
5	1	15,0	-	ASTM A36	T=9,5 ; 410x510	Tampa
4	2	0,5	BT403242R0003	-	-	Ext. Tubulação de Gás
3	2	-	BTT410216R0001	-	-	Bujão Completo
2	6	0,10	BR21880006-1	-	-	Alça
1	1	42,0	XBR100141-NSK	-	-	Flange
Origem	Qt.	Massa	NR do Artigo	Material, tipo, etc	Dimensões	Nome do Item
Desenhado			N. Anterior		Título	Escala
R.Bova			Departamento	PTPR/R	ADAPTAÇÃO TAMPAS DE INSPEÇÃO	1:1
Aprovado			Data Emissão	25/07/06		Idioma
Luigi			Massa Total	6.88 Kg	OV	Pt
Revisão					614.002-010	Folha
					XBR100141-NTP	Total
						1

ABB




Tampa de Inspeção Localizada
na Tampa Principal Lado AT





Tampa de Inspeção Localizada
na Tampa Principal Lado BT

NOTAS:


- 1) Tolerancias Gerais
Corte BBFC 20540
Construções soldadas BBFC 20542 classe A e E
Classe de solda BQC10065 cl 3 c/ 100% LP
Furos Usinados BBFU 60263
 - 2) Pintura Interna: Branco Munsell N9,5
Pintura Externa: Cinza Munsell N6,5
 - 3) Todos os cantos quebrados e sem rebarbas
 - 4) Os itens 2, 3, 4, 8 e 9 fazem parte das tampas
de inspeção originais
- MASSA: ASTM A36= 110,0 kg



Tampa de Inspeção Localizada
na lateral do Tanque




DETALHE "A"



9	1	6,0	-	ASTM A36	T=9,5 ; 275x369	Complemento da Lateral do Tq
8	2	0,5	-	ASTM A36	T=6,3 ; 73x140	Reforço
7	1	16,0	-	ASTM A36	T=9,5 ; 420x520	Tampa
6	1	29,0	-	ASTM A36	T=12,5 ; 510x610	Tampa
5	1	15,0	-	ASTM A36	T=9,5 ; 410x510	Tampa
4	2	0,5	BT403242R0003	-	-	Ext. Tubulação de Gás
3	2	-	BTT410216R0001	-	-	Bujão Completo
2	6	0,10	BR21880006-1	-	-	Alça
1	1	42,0	XBR100141-NSK	-	-	Flange
Item	Qt.	Massa	Nº do Artigo	Material, tipo, etc	Dimensões	Nome do Item
Originado			N. Anterior	ADAPTAÇÃO TAMPAS DE INSPEÇÃO		Escala
Desenhado			Departamento			
R.Bova			PTPR/R			
Aprovado			Data Emissão			
Luigi			25/07/06	OV	614.002-010	Idioma
Revisão			Massa Total			Pt
			6.88 Kg			Folha
						1
						Total
						1

ABB

Impresso do SATEDMS em 31/8/2026





NOTAS.

- 1) Tolerâncias Gerais
Corte BBFC 20540
Furos Usinados BBFU 60263
- 2) Ranhuras conforme 1ZBR100001-EP
- 3) Todos os cantos quebrados e sem rebarbas


MASSA TOTAL= 42,0 kg

Rev	Descrição	Emitente	Data
-----	-----------	----------	------

Este documento não pode ser copiado ou reproduzido sem a
expressa autorização, não podendo ser divulgado
a terceiros nem ser utilizado para fins não autorizados sob
pena de infração a Lei 5772/77 - ABB



CORTE "A-A"



DETALHE "B"

NOTAS

- 1) Tolerâncias Gerais
Corte BBFC 20540
Furos Usinados BBFU 60263
- 2) Ranhuras conforme 1ZBR100001-EP
- 3) Todos os cantos quebrados e sem rebarbas

MASSA TOTAL= 42,0 kg

1	3	14,8	ASTM A36		T=35,8	Ø295	Flange		
Item	Qt.	Massa	NR do Artigo		Material, Esp, etc	Dimensões	Nome do Item		
Originado			N. Anterior			Título FLANGE		Escala	
Desenhado R.Bova			Departamento PTPR/R						
Aprovado Luigi			Data Emissão 25/07/06						Idioma Pt
Revisão			Massa Total 6.88 Kg						Folha 1
						DV	614.002-010	Total 1	
Rev	Descrição		Emitente		Data		ABB XBR100141-NSK		

ABB