

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 1444-17

AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED

ADITAMENTO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NC 1444-17, a ITAIPU altera:

a) *a redação do subitem 1.5 das Especificações Técnicas:*

DE:

1.5) Driver com supressor de surtos de tensão e proteção de pico externo de energia de 10kV / 5kA, categoria 120 eventos e 6kV / 3kA, 5000 eventos, de acordo com IEEE/ANSI C62.41.2-2002, composto de fonte de alimentação e regulador de corrente integrados com tensão de serviço entre 127-270 V, 50/60 Hz, em corrente alternada e saída em corrente contínua estabilizada em no máximo 730mA, desde que se mantenha um fluxo luminoso mínimo de 15.000 lúmens;

PARA:

1.5) Supressor de surtos de tensão e proteção de pico externo de energia de 10kV / 5kA e categoria 120 eventos e driver com 6kV / 3kA e 5000 eventos, de acordo com IEEE / ANSI C62.41.2-2002, composto de fonte de alimentação e regulador de corrente integrados com tensão de serviço entre 127-270 V, 50/60 Hz, em corrente alternada e saída em corrente contínua estabilizada em no máximo 730mA, desde que se mantenha um fluxo luminoso mínimo de 15.000 lúmens;

b) *os prazos do Calendário de Eventos constante no Caderno e Bases e Condições:*

DE:

1.2.2 Formalização de consultas:

Até às 17h de 30/8/17

1.2.3 Respostas:

Até 1/9/17

1.2.4 Recepção das propostas:

Até às 9h de 6/9/17

1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:

Em 6/9/17, a partir das 9h

1.2.6 Início da etapa de disputa de lances:

Em 6/9/17, a partir das 9h30min

PARA:

1.2.2 Formalização de consultas:

Até às 17h de 19/9/17

1.2.3 Respostas:

Até 21/9/17

1.2.4 Recepção das propostas:

Até às 9h de 25/9/17

1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:

Em 25/9/17, a partir das 9h

1.2.6 Início da etapa de disputa de lances:

Em 25/9/17, a partir das 9h30min

III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NC 1444-17.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data: 5 de setembro de 2017
--	------------------------------------