

## PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL - NF 2092-17

**CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PRÉ-MOLDADA, COBERTURA METÁLICA E SALA EM ALVENARIA, TOTALIZANDO 1200M<sup>2</sup>, NA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU EM FOZ DO IGUAÇU - PR.**

### ADITAMENTO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 2092-17, a ITAIPU responde pergunta formulada por interessada nesta licitação:

#### PERGUNTA 1

“bom dia , estou com duvida com relação ao orçamento do pregão da nf 2092-17, aonde esta no orçamento a laje alveolar e, se os paineis de fechamento são realmente pretendidos?”

#### RESPOSTA

Não será utilizado nessa construção laje alveolar ou painéis de fechamento. No que se refere às lajes utilizadas na construção, esclarece-se que a consulente deve considerar as lajes de vigotas pré-moldadas conforme descrito nas Especificações Técnicas e Orçamento Estimado, Anexos I e II do CBC.

II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 2092-17.

<b>Emitido por: Divisão de Suporte Técnico</b>	<b>Data: 20 de dezembro de 2017</b>
--	-------------------------------------