

**SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 0476-18**

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECAÁNICO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA PLUVIAL, EN LA CIUDAD DE PILAR, DPTO. DE ÑEEMBUCÚ.**

**ADITIVO 1**

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0476-18, la ITAIPU responde consulta realizada por interesada en esta licitación:

**PREGUNTA 1**

Según Especificaciones Técnicas del ítem 10 - Servicio de Desmontaje, traslado y montaje del conjunto motor - bomba de agua vertical de 1800m<sup>3</sup>/h - 6,5mca. Solicitamos envío de los servicios a ejecutar para dicho ítem.

**RESPUESTA**

El CONTRATISTA procederá al desmontaje del conjunto de motor-bomba de agua vertical para su reparación, para tal trabajo deberá de contar con equipos, herramientas y personal calificado a modo de garantizar que el servicio sea eficiente.

Una vez desmontado el equipo se trasladará desde la ciudad de Pilar hasta el local del CONTRATISTA para su reparación teniendo en cuenta la seguridad correspondiente durante el transporte.

Cuando las piezas del equipo se encuentren en el local del CONTRATISTA se procederá a la limpieza de los mismos a fin de determinar las averías para su reparo.

Al disponer de todas las piezas reparadas se procederá al traslado y posterior montaje de los mismos, tanto del motor como de la bomba de agua a modo que, una vez finalizado se proceda a la prueba del funcionamiento del mismo con las correspondientes mediciones para el efecto.

II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0476-18.

**Emitido por:** División de Apoyo Técnico.  
**Fecha:** 19 de marzo de 2018.