

**PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EC 0492-18**  
**SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EC 0492-18**

**CONSTRUÇÃO DA SALA DE APOIO À MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADORES, LOCALIZADA NA SUBSTAÇÃO DA MARGEM DIREITA (SEMD).**

**CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE APOYO AL MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES EN LA SUB-ESTACIÓN MARGEN DERECHA (SEMD).**

**ADITAMENTO 3**

**ADITIVO 3**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EC 0492-18, a ITAIPU responde pergunta realizada por interessada na presente licitação, conforme segue:

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EC 0492-18, la ITAIPU responde la pregunta realizada por interesada en la presente licitación, conforme sigue:

**PERGUNTA 1**

“Analisando o projeto, vimos que esta obra conseguimos executa-la em pré-moldado, a Itaipu aceita executar a estrutura em pré-moldado?”

**PREGUNTA 1**

“Al analizar el proyecto, vimos que esta obra conseguimos ejecutarla en pre-moldado, Itaipú acepta ejecutar la estructura en pre-moldado?”

**RESPOSTA**

Pedido indeferido. A concepção do projeto levou em conta as estruturas já existentes na ITAIPU. O projeto elaborado e aprovado pela ITAIPU corresponde ao projeto construtivo das estruturas em concreto. A possibilidade de executar toda a estrutura em pré-moldado alteraria a concepção adotada, implicando na elaboração, análise e aprovação de novos desenhos.

**RESPUESTA**

Solicitud rechazada. La concepción del proyecto tuvo en cuenta las estructuras ya existentes en la ITAIPU. El proyecto elaborado y aprobado por la ITAIPU corresponde al proyecto constructivo de las estructuras en concreto. La posibilidad de ejecutar toda la estructura en pre-moldado alteraría la concepción adoptada, implicando en la elaboración, análisis y aprobación de nuevos diseños.

II) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EC 0492-18.

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EC 0492-18.

Data de emissão: 03.07.18

Fecha de emisión: 03.07.18