

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1563-18
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1563-18

**AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE 4 SEGMENTOS,
DESLIZANTE, AÇO DE CARBONO**

**ADQUISICIÓN DE CONJUNTOS DE 4 SEGMENTOS,
DESPLAZANTE DE ACERO CARBONO**

ADITAMENTO 2

ADITIVO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1563-18, a ITAIPU responde pergunta realizada por interessada nesta licitação.

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1563-18, la ITAIPU responde pregunta realizada por interesada en la presente licitación.

PERGUNTA 1

Conforme descritivo "Conjunto de 4 segmentos, deslizantes..." O conjunto corresponde a 4 segmentos conforme desenho, que corresponde a 240 conjuntos, totalizando 960 (240 x 4) segmentos no total, esta correto no entendimento?

PREGUNTA 1

Conforme al descriptivo "Conjunto de 4 segmentos, deslizantes..." El conjunto corresponde a 4 segmentos según diseño, que corresponde a 240 conjuntos, totalizando 960 (240 x 4) segmentos en total, esta correcto el entendimiento?

RESPOSTA

Entendimento correto.
A unidade (CJ) equivale a um conjunto de 4 peças (segmentos).
A compra total é de 240 conjuntos que equivalem a 960 peças (segmentos).
A formação do preço unitário é do conjunto.

RESPUESTA

Entendimiento correcto.
La unidad (CJ) equivale a un conjunto de 4 piezas (segmentos).
La compra total es de 240 conjuntos que equivalen a 960 piezas (segmentos).
La formación del precio unitario es el conjunto.

PERGUNTA 2

Qual a espessura do segmento deve ficar após a usinagem e o revestimento?

PREGUNTA 2

¿Cuál es el grosor del segmento después del mecanizado y del revestimiento?

RESPOSTA

Informação consta do Desenho técnico do Anexo I do CBC.
Espessura final de 10mm.

RESPUESTA

La información figura en el dibujo técnico del anexo I del PBC.
Espesor final de 10mm.

PERGUNTA 3

A Itaipu Binacional, possui desenho DWG, do item para melhor entendimento?

PREGUNTA 3

La Itaipu Binacional, posee diseño DWG, del ítem para mejor entendimiento?

RESPOSTA

A ITAIPU não tem desenho DWG.

RESPUESTA

La ITAIPU no tiene diseño DWG.

PERGUNTA 4

A Itaipu Binacional possui alguma empresa de referência para esse revestimento?

PREGUNTA 4

La Itaipu Binacional posee alguna empresa de referencia para ese revestimiento?

RESPOSTA

A empresa de referência para esse revestimento é Federal-Mogul Deva GmbH.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Binacional EF 1563-18.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 20.08.18

RESPUESTA

La empresa de referencia para este revestimiento es Federal-Mogul Deva GmbH.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1563-18.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 20.08.18