

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL - NF 2372-17

REMODELAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA CORPORATIVA DA ITAIPU - MARGEM ESQUERDA

ADITAMENTO 4

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 2372-17, a ITAIPU responde perguntas formuladas por interessada nesta licitação:

PERGUNTA 1

“Referente ao pregão NF 2372-17, especificamente os lotes 5 e 6 que referem-se as Cabines e QGBT's temos as seguintes dúvidas:

- a) No ponto que menciona a inspeção em fábrica; os custos relativos aos técnicos da Itaipu virem até nossas instalações ficam por conta da empresa X ou a Itaipu arcará com essas despesas?
- b) No ponto que menciona o comissionamento da cabine em Campo; Vimos que para o lote 1 há a exigência para o instalador fazer o comissionamento das cabines. A empresa X como fornecedora das Cabines, qual seria nosso papel nesse comissionamento? Apenas acompanhamento da empresa que executará os serviços, ou realização de testes e ensaios em campo ?”

RESPOSTA

- a) Conforme item 2.6 das Condições Gerais de Inspeção, Anexo VII do Caderno de Bases e Condições, "a ITAIPU será responsável por todas as despesas de deslocamento e estadia de seu inspetor para acompanhar os ensaios de tipo, rotina e/ou especiais realizados no âmbito do MERCOSUL ou fora do MERCOSUL.”
- b) O comissionamento em campo NÃO faz parte do escopo de fornecimento das cabines e quadros de distribuição. Esses testes de comissionamento em campo serão realizados pelo fornecedor do Lote 1. Fica a critério do(s) fornecedor(es), das cabines de média tensão e quadros de baixa tensão, acompanhar a execução desses trabalhos.

PERGUNTA 2

“Na pagina 174 da especificação técnica cita na planilha de preços item 1.3 Comissionamento e Start-up

Não consegui identificar na planilha de preços esse item onde possivelmente teremos que preencher com os valores de comissionamento e Start-Up nos Painéis de Baixa e Média Tensão, conforme mostra o texto:

3.5 ITEM 1.3 DA PLANILHA DE PREÇOS - COMISSIONAMENTO E START-UP

3.5.1 Testes em fábrica

Os testes em fábrica (TAF) serão realizados com base na aplicação desenvolvida e Workstatement aprovado. Durante os testes em fábrica, caso haja quaisquer alterações, estas deverão ser avaliadas, quantificadas e informadas à ITAIPU. Para as atividades de TAF, deverão ser utilizados simuladores de protocolo para geração dos sinais digitais e analógico.”

RESPOSTA

O referido item 3.5 da página 174 da Especificação Técnica se refere ao Lote 7.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 2372-17, a ITAIPU altera o item II do Aditamento 3:

DE:

“II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 2372-17, a ITAIPU altera a redação do item I dos Lotes 5 e 6, dos Anexos II e III do CBC, Orçamento Estimado e Planilha de Preços, respectivamente:

DE:

“SERVIÇOS DE ENGENHARIA, compreendendo projeto executivo de sete cabines de distribuição em 13,8kV, incluindo has built, testes em fábrica e comissionamento em campo.”

PARA:

“SERVIÇOS DE ENGENHARIA, compreendendo projeto executivo de sete cabines de distribuição em 13,8kV, incluindo *As Built* e testes em fábrica.”

PARA:

“II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 2372-17, a ITAIPU altera a redação do item I dos Lotes 5 e 6, dos Anexos II e III do CBC, Orçamento Estimado e Planilha de Preços, respectivamente, da seguinte forma:

DE:

Lotes 5 e 6 - item I

“SERVIÇOS DE ENGENHARIA, compreendendo projeto executivo de sete cabines de distribuição em 13,8kV, incluindo has built, testes em fábrica e comissionamento em campo.”

PARA:

Lote 5 - item I

“SERVIÇOS DE ENGENHARIA, compreendendo projeto executivo de sete cabines de distribuição em 13,8kV, incluindo *As Built* e testes em fábrica.”

Lote 6 - item I

“SERVIÇOS DE ENGENHARIA, compreendendo projeto executivo de oito quadros gerais de distribuição em baixa tensão, incluindo *As Built* e testes em fábrica.”

III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 2372-17.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data: 6 de agosto de 2018
--	----------------------------------