

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1654-18
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1654-18

**AQUISIÇÃO DE QUADROS DE COMANDO PARA
LOS SISTEMAS DE DRENAGEM, ANTI-INUNDAÇÃO
E ESVAZIAMENTO DA USINA HIDRELÉTRICA DE
ITAIPU**

**ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE COMANDO PARA
LOS SISTEMAS DE DRENAJE, ANTI INUNDACIÓN
Y VACIADO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
DE ITAIPU**

ADITAMENTO 1

ADITIVO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1654-18, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1654-18, la ITAIPU responde preguntas realizadas por firmas interesadas en esta licitación:

PERGUNTA 1

Em relação ao item 3.3.1 disjuntores 52-1 a 52-5, indagamos se a corrente mínima de curto-circuito 25KA para o disjuntor bipolar corresponde à tensão de operação em 125VDC.

PREGUNTA 1

"Referente al ítem 3.3.1 disyuntores 52-1 al 52-5, consultamos si la corriente mínima de corto circuito 25KA para el disyuntor bipolar corresponde a la tensión de operación en 125VCC"

RESPOSTA

A corrente de curto-circuito solicitada no subitem 3.3.1 é 25kA para tensão 220VCA e tensão 125VDC.

RESPUESTA

La corriente de cortocircuito solicitado en el ítem 3.3.1 es de 25kA tanto para la tensión 220VCA como para la tensión de 125 VCC.

PERGUNTA 2

...Sendo esse o caso, consideramos a versão 5Sy5 da Siemens, desconsiderando a versão 5Sy4 conforme sugerido no plano EETT."

PREGUNTA 2

"...Siendo así consideramos la versión 5Sy5 de Siemens, desconsiderando la version 5Sy4 como sugirieron en el plano de la EETT".

RESPOSTA

O disjuntor pode ser de qualquer marca e modelo, desde que atenda às características solicitadas na Especificação Técnica (ET), Anexo I do CBC. De acordo com o subitem 3.4, o que prevalece é o que está escrito na ET. Os desenhos do Anexo A são apenas referências funcionais.

RESPUESTA

El disyuntor puede ser de cualquier marca y modelo, siempre que atienda las características solicitadas en la Especificación Técnica (ET), Anexo I del PBC. Conforme ítem 3.4, lo que prevalece es lo que está escrito en la ET. Los diseños del Anexo A son sólo a modo de referencia funcional.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) Pregão Eletrônico Binacional EF 1654-18, a ITAIPU confirma que o horário de início da sessão pública do presente pregão será às 8h30, conforme está estabelecido no

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1654-18, la ITAIPU confirma que el horario de inicio de la sesión pública de la presente subasta será a las 8:30 como establecida en el

Calendário de Eventos do CBC. Portanto, deve ser desconsiderado o horário informado nos avisos publicados em jornais.

Calendario de eventos (PBC), siendo así, debe ser desconsiderado el horario informados en los avisos publicados en los periódicos.

III) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 1654-18.

III) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1654-18.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 10.10.18

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 10.10.18