

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 2354-19  
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 2354-19

ADITAMENTO 6

ADITIVO 6

**AQUISIÇÃO DE SERVIDORES RESERVA PARA O SISTEMA SCADA/EMS NMR5**

**ADQUISICIÓN DE SERVIDORES RESERVA PARA EL SISTEMA SCADA/EMS NMR5**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do CBC do Pregão Eletrônico Binacional EF 2354-19, a ITAIPU responde perguntas formuladas por interessadas nesta licitação:

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 2354-19, la ITAIPU responde preguntas realizadas en interesadas en esta licitación:

**PERGUNTA 1**

No item Servidor - RAS - Servidor de aplicativos em tempo real (item 4.1.1 da ET), solicita o servidor modelo HP HP rx2800 i4 que foi descontinuado. Solicitamos que a solicitante aceite sua substituição pelo modelo HP Integrity rx2800 i6.

**PERGUNTA 1**

“En el ítem Servidor - RAS - Real-Time Applications Server (Ítem 4.1.1 de la ET), solicitan el servidor modelo HP HP rx2800 i4 que se encuentra descontinuado, Solicitamos a la convocante que acepte su reemplazo, el modelo HP Integrity rx2800 i6.”

**RESPOSTA**

Pedido indeferido. Conforme razões explicitadas no Aditamento 2 desta licitação, reiteramos que não serão aceitas substituições. Solicitamos que as proponentes estejam atentas aos aditamentos anteriores.

**RESPUESTA**

Solicitud denegada. Como se explica en el Aditivo 2 de esta licitación, reiteramos que no se aceptarán sustituciones. Solicitamos que los oferentes estén atentos a los aditivos anteriores.

**PERGUNTA 2**

No item Servidor - ORA - Oracle Server (Item 4.1.2 do ET), eles solicitam o servidor HP DL380 Gen9 descontinuado. Solicitamos que a solicitante aceite sua substituição, o modelo DL380 Gen10, também neste item, Para solicitar que o servidor tenha o sistema operacional Windows Server 2012 instalado, que não é mais comercializado, solicitamos que a solicitante aceite o sistema operacional Windows Server 2019.

**PERGUNTA 2**

“En el ítem Servidor - ORA - Oracle Server (Ítem 4.1.2 de la ET), solicitan el servidor modelo HP DL380 Gen9 que se encuentra descontinuado, Solicitamos a la convocante que acepte su reemplazo, el modelo DL380 Gen10, también en este ítem, solicitan que el servidor tenga instalado el sistema operativo Window Server 2012, el cual ya no se comercializa, solicitamos a la convocante aceptar el sistema operativo Windows Server 2019.”

**RESPOSTA**

Pedido indeferido. Conforme razões explicitadas no Aditamento 2 desta licitação, reiteramos que não serão aceitas substituições. Solicitamos que as proponentes estejam atentas aos aditamentos anteriores.

**RESPUESTA**

Solicitud denegada. Como se explica en el Aditivo 2 de esta licitación, reiteramos que no se aceptarán sustituciones. Solicitamos que los oferentes estén atentos a los aditivos anteriores.

**PERGUNTA 3**

No item Servidor - PCU - Servidor da Unidade de Comunicação de Processo (PCU400) (Item 4.1.3 do ET), eles solicitam o modelo de servidor HP DL380 Gen9 que foi descontinuado. Solicitamos que a solicitante aceite sua substituição, o modelo DL380 Gen10, Também neste item, eles solicitam

**PERGUNTA 3**

“En el ítem Servidor - PCU - Process Communication Unit (PCU400) Server (Ítem 4.1.3 de la ET), solicitan el servidor modelo HP DL380 Gen9 que se encuentra descontinuado, Solicitamos a la convocante que acepte su reemplazo, el modelo DL380 Gen10, también en

que o servidor tenha o sistema operacional Window Server 2012 instalado, que não é mais comercializado, solicitamos que a solicitante aceite o sistema operacional Windows Server 2019

#### **RESPOSTA**

Pedido indeferido. Conforme razões explicitadas no Aditamento 2 desta licitação, reiteramos que não serão aceitas substituições. Solicitamos que as proponentes estejam atentas aos aditamentos anteriores.

#### **PERGUNTA 4**

No item Servidor - APS - Servidor de Aplicativos Itaipu (Item 4.1.4 do ET), foi solicitado o modelo de servidor HP DL380 Gen9 descontinuado. Solicitamos que o solicitante aceite sua substituição, o modelo DL380 Gen10, também neste item, solicite que o servidor tenha o sistema operacional Windows Server 2012 instalado, que não é mais comercializado, solicitamos que a solicitante aceite o sistema operacional Windows Server 2019.

#### **RESPOSTA**

Pedido indeferido. Conforme razões explicitadas no Aditamento 2 desta licitação, reiteramos que não serão aceitas substituições. Solicitamos que as proponentes estejam atentas aos aditamentos anteriores.

Aceitamos fornecimentos parciais (lotes), como Hds e memórias listadas como sobressalente e fornecimento parcial de servidores, desde que cada modelo de servidor esteja completo conforme especificação.

#### **PERGUNTA 5**

Por esse meio, consultamos, no âmbito das restrições de mobilidade e da ordem de isolamento social, indicados nos últimos decretos presidenciais em relação à pandemia do COVID-19, como seria o procedimento a partir de agora? Os processos estão sendo prorrogados?

#### **RESPOSTA**

Conforme aditamentos anteriores, este processo já foi prorrogado. Por consequência, está mantida a data da sessão pública publicada no Aditamento 5.

#### **PERGUNTA 6**

Por favor, indique como as referências da documentação seriam feitas no momento da Declaração de vencedora. A assinatura digital da tabela de preços seria viável? No âmbito da Lei nº

este ítem, solicitamos que el servidor tenga instalado el sistema operativo Window Server 2012, el cual ya no se comercializa, solicitamos a la convocante aceptar el sistema operativo Windows Server 2019.”

#### **RESPUESTA**

Solicitud denegada. Como se explica en el Aditivo 2 de esta licitación, reiteramos que no se aceptarán sustituciones. Solicitamos que los oferentes estén atentos a los aditivos anteriores.

#### **PERGUNTA 4**

“En el ítem **Servidor - APS - Itaipu Applications Server** (Ítem 4.1.4 de la ET), solicitan el servidor modelo HP DL380 Gen9 que se encuentra descontinuado, Solicitamos a la convocante que acepte su reemplazo, el modelo DL380 Gen10, también en este ítem, solicitan que el servidor tenga instalado el sistema operativo Window Server 2012, el cual ya no se comercializa, solicitamos a la convocante aceptar el sistema operativo Windows Server 2019.”

#### **RESPUESTA**

Solicitud denegada. Como se explica en el Aditivo 2 de esta licitación, reiteramos que no se aceptarán sustituciones. Solicitamos que los oferentes estén atentos a los aditivos anteriores.

Aceptamos suministros parciales (lotes), tales como Hds y memórias listadas como sobressalientes y suministro parcial de servidores, siempre que cada modelo de servidor esté completo como se especifica.

#### **PERGUNTA 5**

“Por este medio consultamos, en el marco de las restricciones de movilidad y la orden de aislamiento social, indicadas en los últimos decretos presidenciais en relación con la pandemia del COVID-19, cómo sería el procedimiento a partir de ahora? Se estarían prorrogando los procesos?”

#### **RESPUESTA**

Conforme aditivos anteriores, este proceso ya se fue prorrogado. En consecuencia, se mantiene la fecha de la sesión pública publicada en el Aditivo 5.

#### **PERGUNTA 6**

Por favor indicar cómo se realizarían las remisiones de las documentaciones al momento de la Declaración de vencedor. ¿Sería factible la firma digital de la Planilla de precios? En el marco de la

4017, RELATIVA À VALIDADE JURÍDICA DA ASSINATURA ELETRÔNICA, DA ASSINATURA DIGITAL, DAS MENSAGENS DE DADOS E DO ARQUIVO ELETRÔNICO.

**RESPOSTA**

A apresentação da documentação será estabelecida de acordo com o subitem 2.20 do CBC, logo após a declaração do vencedor.

II) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 2354-19.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico  
Data de emissão: 31.03.20

Ley N° 4017 DE VALIDEZ JURÍDICA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA, LA FIRMA DIGITAL, LOS MENSAJES DE DATOS Y EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.

**RESPUESTA**

La presentación de la documentación será establecida en conformidad al sub-ítem 2.20 del PBC, luego de la declaración de vencedor.

II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 2354-19.

Elaboración: División de Apoyo Técnico  
Fecha de emisión: 31.03.20