

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0405-20

CONTRATAÇÃO DAS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO À DIVISÃO DE RESERVATÓRIO, LOCALIZADO NA ÁREA DO REFÚGIO BIOLÓGICO BELA VISTA, NA UHI, MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU-PR

ADITAMENTO 2

- I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0405-20, a ITAIPU esclarece:
- a) Que no subitem 9.2 - Piso em Concreto Armado Polido, das Especificações Técnicas Anexo I, onde se lê "*A espessura de concreto do piso será de 8 cm*", leia-se "*A espessura de concreto do piso será de 12 cm.*"
 - b) Que no subitem 4.2, Orçamento Estimado - Anexo II, onde se lê "*PISO DE CONCRETO POLIDO, Fck=35MPa, espessura média de 12mm, com armação em tela soldada*", leia-se "*PISO DE CONCRETO POLIDO, Fck=35MPa, espessura média de 12cm, com armação em tela soldada.*"
 - c) Que no subitem 4.2, Planilha de Preços - Anexo III, onde se lê "*PISO DE CONCRETO POLIDO, Fck=35MPa, espessura média de 12mm, com armação em tela soldada*", leia-se "*PISO DE CONCRETO POLIDO, Fck=35MPa, espessura média de 12cm, com armação em tela soldada.*"
- II) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico Nacional NF 0405-20.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico

Data de emissão: 01 de junho de 2020
