

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL AC 2380A-19
SUBASTA LA BAJA BINACIONAL AC 2380A-19

ADITAMENTO 2

AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS ESFÉRICAS BI-PARTIDAS PARA O SISTEMA DE RESFRIAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS DA ITAIPU

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) da Pregão Eletrônico Binacional AC 2380A-19, a ITAIPU responde pergunta realizada por interessada nesta licitação:

PERGUNTA 1

“Devido ao levantamento de custos, dos acessórios que serão fornecidos juntamente com as válvulas, e o pouco tempo informado, solicitamos se possível prorrogação de abertura do referido pregão”.

RESPOSTA

Solicitação deferida. Favor reportar-se ao Item II deste aditamento.

PERGUNTA 2

“Ítem 4.1) letra v = é solicitado dispositivo para evitar a perda do torque da porca de fixação do eixo = solicitamos informar o que seria esse dispositivo , teriam alguma desenho onde conste esse dispositivo , foto , catalogo , etc”.

RESPOSTA

A Especificação Técnica não especifica um sistema específico, o correto seria que a proponente ofereça as soluções adequadas à solicitação, seja ela placa de travamento, porca autotravante, arruelas especiais ou qualquer que seja o sistema adotado para evitar perdas de torque.

PERGUNTA 3

Na etapa de cadastramento da proposta, é necessário inserir o “ANEXO III_Planilha de Preços” preenchido pelo proponente? Não localizamos o local onde possamos inserir anexos.

RESPOSTA

Para participar do certame a proponente deverá

ADITIVO 2

ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS ESFÉRICAS BI-PARTIDAS PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA ITAIPU

I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del Subasta La Baja Electrónica Binacional AC 2380A-19, la ITAIPU responde pregunta realizada por interesada en esta licitación:

PREGUNTA 1

Debido a la encuesta de costos, los accesorios que se suministrarán con las válvulas y el poco tiempo informado, solicitamos, si es posible, una prórroga de la apertura de la subasta mencionada.

RESPUESTA

Solicitud concedida. Consulte el ítem II de este aditivo.

PREGUNTA 2

En el Ítem 4.1) letra v = se solicita un dispositivo para evitar la pérdida de torque en la tuerca de fijación del eje = solicitamos informar cuál sería este dispositivo, si tiene algún diseño que contenga este dispositivo, foto, catálogo, etc.

RESPUESTA

La Especificación Técnica no especifica un sistema en concreto, lo correcto sería que el oferente sea el que ofrezca las soluciones adecuadas a lo solicitado, ya sea una chapa traba, tuerca auto trabante, arandelas especiales o sea cual fuere el sistema adoptado para impedir la pérdida de torque.

PREGUNTA 3

Al registrar la oferta, ¿es necesario insertar el “ANEXO III_Planilla de Precios” completada por el oferente? No podemos encontrar el lugar donde podemos insertar anexos.

RESPUESTA

Para participar en el evento, el solicitante solo

somente registrar o valor total da proposta, em campo próprio, no Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU, conforme subitem 2.17.2.

Após a disputa de lances, a pedido do Pregoeiro, a proponente melhor classificada deverá encaminhar eletronicamente para o endereço compras@itaipu.gov.br a Planilha de Preço (Anexo III) com o valor readequado, conforme subitem 2.18.11 do CBC.

Não obstante, somente a proponente vencedora do certame deverá apresentar o original da Proposta Comercial (via física), nos termos do subitem 2.20.1 do CBC.

Por fim, em qualquer fase do procedimento licitatório, o Pregoeiro poderá requerer, por meio de diligência, a apresentação da Planilha de Preço (Anexo III), conforme subitem 2.7.1 do CBC.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional AC 2380A-19, a ITAIPU prorroga a data da Sessão Pública do Calendário de Eventos:

(...)

1.2.4 Recepção das propostas:

Até às 09:00 hs. de 27/08/20

1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:

Em 27/08/20, a partir das 09:00 hs.

1.2.6 Início da etapa de disputa de lances:

Em 27/08/20, a partir das 09:30 hs.

(...)

III) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico Binacional AC 2380A-19.

debe registrar el valor total de la oferta, en su propio campo, en el Portal de Compras Electrónicas de ITAIPU, según el subitem 2.17.2.

Después de la disputa de licitación, a solicitud del Subastador, el mejor oferente debe enviar electrónicamente a la dirección compras@itaipu.gov.br la Planilla de Precios (Anexo III) con el valor ajustado, según el subitem 2.18.11 del PBC.

Sin embargo, solo el oferente ganador del evento debe presentar el original de la Oferta Comercial (formulario físico), según los términos del subitem 2.20.1 del PBC.

Finalmente, en cualquier etapa del proceso de licitación, el subastador puede solicitar, mediante diligencia, la presentación de la Planilla de Precios (Anexo III), según el subitem 2.7.1 del PBC.

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AC 2380A-19, la ITAIPU prorroga la fecha de la Sesión Pública del Calendario de Eventos:

(...)

1.2.4 Recepción de las propuestas:

Hasta las 08:00 hs. de 27/08/20

1.2.5 Início de la Sesión Pública con la divulgación de las propuestas:

El 27/08/20, desde las 8:00 hs.

1.2.6 Início de la etapa de disputa de lances:

El 27/08/20, desde las 08:30 hs.

(...)

III) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Subasta a la Baja Electrónica Binacional AC 2380A-19.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 07.08.20

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 07.08.20