

**PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL AF 0810-20**  
**SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL AF 0810-20**

**REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (RPSB) DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU (UHI).**

**ADITAMENTO 4**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional AF 0810-20, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

**PERGUNTA 1**

Para elaborar uma proposta de acordo com os termos estabelecidos na documentação em referência, solicitamos respeitosamente uma prorrogação de 15 dias para apresentação da proposta.

**RESPOSTA**

Pedido indeferido, contudo, observa-se que a ITAIPU já concedeu a prorrogação do certame, conforme Aditamento I.

**PERGUNTA 2**

Visando apresentar uma proposta bastante técnica e precificada, solicitamos que a data de entrega das propostas referentes ao Pregão Eletrônico Binacional AF 0810-20 hoje previsto para 15 de setembro seja prorrogada por mais 15 dias ficando a nova data dia 30 de setembro.

**RESPOSTA**

Pedido indeferido, contudo, observa-se que a ITAIPU já concedeu a prorrogação do certame, conforme Aditamento I.

**PERGUNTA 3**

a) Vai ser necessário apresentar revisão do estudo de “Dam Break”? Em caso afirmativo vai ser disponibilizado levantamento topográfico e topobatimétrico e estudo de uso e ocupação do solo? b) Apresentação do documento de habilitação e termo compromisso de consorcio vai ser exigido após a apresentação da proposta

**REVISIÓN PERIÓDICA DE SEGURIDAD DE PRESAS (RPSB) DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU (CHI).**

**ADITIVO 4**

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 0810-20, la ITAIPU responde preguntas realizadas por empresas interesadas en esta licitación:

**PERGUNTA 1**

A los efectos de elaborar una oferta de conformidad con los términos establecidos en la documentación en referencia, solicitamos amablemente una prórroga de 15 días para presentación de la oferta.

**RESPUESTA**

Solicitud denegada, sin embargo, cabe destacar que la ITAIPU ya otorgó una prórroga del certamen, conforme al Aditivo 1.

**PERGUNTA 2**

Con el fin de presentar una oferta bastante técnica y valorada, solicitamos que la fecha de entrega de las ofertas referente a la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 0810-20 prevista para el 15 de septiembre sea prorrogada por más 15 días, fijando la nueva fecha para el día 30 de septiembre.

**RESPUESTA**

Solicitud denegada, sin embargo, cabe destacar que la ITAIPU ya otorgó una prórroga del certamen, conforme al Aditivo 1.

**PERGUNTA 3**

a) Será necesario presentar la revisión del estudio de “Dam Break”? En caso afirmativo, va a ser puesto a disposición el levantamiento topográfico y topobatimétrico y estudio de uso y ocupación del suelo? b) La presentación del documento de habilitación y término compromiso de consorcio será exigida

comercial e do leilão?

#### RESPOSTA

a) Não será necessário apresentar revisão do estudo de “Dam Break”. A contratada deverá realizar uma análise crítica da documentação elaborada pela Itaipu, no sentido de identificar/relatar dados e informações faltantes, indicando as ações, caso aplicável, para suprir as carências constatadas.

b) Sim, a apresentação da documentação de habilitação ocorre em uma etapa posterior à etapa comercial, conforme subitem 2.19 do CBC.

#### PERGUNTA 4

a) Como será a comprovação que a é UHE classificadas na categoria de dano potencial é ALTO? b) Se nos atestados já existente não possuir essas informações, serão realizadas diligências para tal comprovação?

#### RESPOSTA

a) Se for referente ao atestado exigido no subitem 1.3.2, II, “b” do CBC, para as UHE brasileiras será feita uma consulta na Classificação de Barragens da ANEEL. Para as UHE de outros países, a proponente deverá apresentar a matriz de classificação quanto ao Dano Potencial Associado conforme a Resolução Normativa n. 696/2015, da ANEEL, comprovando a pontuação do DPA  $\geq 16$ . Devendo ser apresentadas pelas proponentes comprovações documentais dos itens da matriz de classificação quanto ao Dano Potencial Associado.

b) Sim. Amparado no subitem 2.7 do CBC, o pregoeiro poderá promover diligências para esclarecer, sanear e/ou complementar a instrução do processo.

II) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional AF 0810-20.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico  
Data de emissão: 11.09.20

luego de la presentación de la oferta comercial y de la subasta a la baja?

#### RESPUESTA

a) No será necesario presentar la revisión del estudio de “Dam Break”. El contratista deberá realizar un análisis crítico de la documentación elaborada por la ITAIPU, en el sentido de identificar / relatar datos e informaciones faltantes, indicando las acciones, de ser aplicable, para suplir las carencias constatadas.

b) Sí, la presentación de la documentación de habilitación ocurre en una etapa posterior a la etapa comercial, conforme al sub-ítem 2.19 del PBC.

#### PREGUNTA 4

a) Cómo será la comprobación de las UHE clasificadas en la categoría de daño potencial es ALTO? b) Si en las constancias ya existentes no hay esas informaciones, serán realizadas diligencias para tal comprobación?

#### RESPUESTA

a) Si se refiere a la constancia exigida en el sub-ítem 1.3.2, ítem II, letra “b” del PBC, para las UHE brasileiras será realizada consulta en la Clasificación de Presas de la ANEEL. Para las UHE de otros países, el oferente deberá presentar la matriz de clasificación en cuanto al Daño Potencial Asociado conforme a la Resolución Normativa n° 696/2015, de la ANEEL, comprobando el puntaje del DPA  $\geq 16$ . Debiendo ser presentadas por los oferentes comprobaciones documentales de los ítems de la matriz de clasificación en cuanto al Daño Potencial Asociado.

b) Sí. Amparado en el sub-ítem 2.7 del PBC, el subastador podrá promover diligencias para aclarar, sanear y/o complementar la instrucción del proceso.

II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 0810-20.

Elaboración: División de Apoyo Técnico  
Fecha de emisión: 11.09.20