

**PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL AF 1351-20**  
**SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL AF 1351-20**

**FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO  
ININTERRUPTA UPS**

**SUMINISTRO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN  
ININTERRUMPIDA UPS**

**ADITAMENTO 4**

**ADITIVO 4**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional AF 1351-20, a ITAIPU esclarece que:

A) a UPS não precisa ser modular do tipo escalável. Os itens 1.2 e 1.3 do Orçamento Estimado, Anexo II, se referem, respectivamente, aos itens 2.1-b e 2.1-c das Especificações Técnicas, onde a utilização do termo módulo é no sentido de função. Devem ser fornecidos todos os componentes, incluindo barramentos elétricos, cabos, placas de controle, supervisão e display necessários para executar as funções de retificação, inversão, conversão e bypass.

B) a quantidade de Quadros de Distribuição de Cargas Especiais (CDCE) é 12 (doze). Não obstante, o desenho [6275-DE-15204-P](#), publicado neste certame, não corresponde a um quadro extra, mas um desenho típico para os quadros CDCE-02, CDCE-04, CDCE-06, CDCE-08, CDCE-9A, CDCE-10, CDCE-12, CDCE-14, CDCE-16 e CDCE-18.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional AF 1351-20.

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 1351-20, la ITAIPU aclara que:

A) la UPS no necesariamente debe ser modular del tipo escalable. Los ítems 1.2 y 1.3 del Presupuesto Estimado, Anexo II del PBC, se refieren a los ítems 2.1-b y 2.1-c de las Especificaciones Técnicas, donde la utilización del término módulo es en el sentido de función. Deben ser proveídos todos los componentes, incluyendo barras eléctricas, cables, placas de control, supervisión y display necesarios para ejecutar las funciones de rectificación, inversión, conversión y bypass.

B) la cantidad de Cuadros de Distribución de Cargas Especiales (CDCE) y 12 (doce). No obstante, el diseño [6275-DE-15204-P](#), publicado en este certamen, no corresponde a un cuadro extra, más un diseño típico para los cuadros CDCE-02, CDCE-04, CDCE-06, CDCE-08, CDCE-9A, CDCE-10, CDCE-12, CDCE-14, CDCE-16 e CDCE-18.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 1351-20.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico  
Data de emissão: 14.12.20

Elaboración: División de Apoyo Técnico  
Fecha de emisión: 14.12.20