

## PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1722-20

### MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS MOTO GERADORES (GMG) DIESEL DE CONTINGÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS.

#### ADITAMENTO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1722-20, a ITAIPU, responde pergunta realizada por interessada nesta licitação:

#### PERGUNTA 1

1.1) “Estou com algumas duvidas sobre a planilha de preços, consegue me orientar por gentileza?

Mão-de-obra: No escopo de serviços informa que será trimestral, porém na planilha consta: Trimestral - OK , quantidade?? Pois se a preventiva será trimestral consequentemente será realizada 04 preventivas ao ano correto? Na planilha informa 2?

#### RESPOSTA

Entendimento incorreto. As manutenções preventivas serão realizadas a cada três meses, sendo que na primeira campanha será executada uma manutenção anual, na segunda uma manutenção trimestral, na terceira uma manutenção semestral e quarta novamente a manutenção trimestral, conforme a sequência executiva das manutenções preventivas - item 6.4 das Especificações Técnicas - Anexo I. A denominação do tipo de manutenção (manutenção trimestral, semestral e anual) está associada ao número de verificações e atividades, isto é, ao grau de intervenção, em cada grupo gerador.

1.2) “Semestral - ? Precisamos informar os valores? Será 02 preventiva ao ano, planilha informa 1?”

#### RESPOSTA

Sim, durante o ano será executada uma manutenção semestral em cada instalação, conforme item 6.4 das Especificações Técnicas - Anexo I.

1.3) “Anual - ? Precisamos informar os valores ?”

#### RESPOSTA

Sim, pois a primeira manutenção será anual.

1.4) “Manutenções Corretivas - Preciso entender se essas horas será para cada equipamentos ou ser dividido entre os equipamentos?”

#### RESPOSTA

Todos os serviços do módulo 11 (itens 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5) e módulo 12 (item 12.1) da Planilha de Preços - Anexo III se aplicam a qualquer equipamento.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico Nacional NF 1722-20.

---

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico

Data de emissão: 13 de janeiro de 2021

---