

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0770-21**REFORMA NO EDIFÍCIO DE ARQUIVO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA ITAIPU****ADITAMENTO 3**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0770-21, a ITAIPU responde pergunta realizada por interessada nesta licitação:

PERGUNTA 1.

“Qual o tamanho dessas duas portas metálicas da casa de máquinas? Segue abaixo o descritivo da planilha.”

| 7.0 | | ESQUADRIAS | | |
|-----|--------------|--|-------|------|
| | | PORTAS METÁLICAS - CASA DE MÁQUINAS | | |
| 7.1 | SINAPI 90838 | Porta metálica com vedação perimetral - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2,00 |

RESPOSTA

O tamanho aproximado das portas é de 100 x 210 cm (LxA).

Obs: As portas a serem instaladas deverão ser “vedadas” do tipo sem abertura para ventilação para garantir melhor desempenho dos equipamentos, conforme estabelecido no item 12 - Esquadrias do Anexo I - Especificações Técnicas do CBC.



(Figura 1 ilustrativa - Porta de uma das casas de máquinas, a ser substituída)

II) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico Nacional NF 0770-21.

| | |
|---|--------------------------------------|
| Emitido por: Divisão de Suporte Técnico | Data de emissão: 29 de junho de 2021 |
|---|--------------------------------------|
