

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1845-21
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1845-21

**MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA CONTRA
INCÊNDIO DE ITAIPU - CASA DE FORÇA**

**ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE
DETECCIÓN DE INCENDIO - CASA DE
MÁQUINAS**

ADITAMENTO 4

ADITIVO 4

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1845-21, a ITAIPU responde pergunta realizada por interessada nesta licitação:

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1845-21, la ITAIPU responde pregunta realizada por firma interesada en esta licitación:

PERGUNTA 1.

"De acordo com o arquivo EF 1845_21 Anexo I_Especificações Técnicas_6208-20-15201-P, o qual possui o código de ITAIPU 6208-20-15201-P especificamente no item 4.1 CRITÉRIOS GERAIS apresenta-se a seguinte condição:

"Os componentes do sistema devem ser aprovados pela UL e atender com a versão mais recente da norma NFPA 72 em suas características, fabricação, testes e operação." Considerando que existe no mercado uma grande diversidade de sistemas de detecção e alarme de incêndio de alta confiabilidade e certificados por outros laboratórios além do UL, como o FM (norma americana) e VdS (norma europeia), para citar os mais conhecidos, os quais podem ser implantados conforme projetos de instalação planejados conforme a NFPA 72, e visto que o próprio item 4.2.13 INTERCONEXÃO COM O NOVO SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO, discorre sobre a interligação deste novo sistema com sistemas já existentes e inclusive aponta para um painel certificado conforme a norma europeia, como segue:"

"Atualmente existe um equipamento da marca SECURITON, modelo DFP-512S."

Considerando que manter a condição de possuir apenas a certificação UL limita a competitividade, fato este que não condiz com os princípios expostos no Art.2º, da SEÇÃO II, do CAPÍTULO I da Norma Geral de Licitação da ITAIPU que diz:

"Art. 2º Os princípios básicos que regem os processos e procedimentos disciplinados nesta Norma são os da igualdade ou isonomia, da

PREGUNTA 1.

Según el documento EF 1845_21 Anexo I Especificaciones Técnicas_6208-20-15201-P, el cual posee el código de ITAIPU 6208-20-15201-P especificamente en el ítem 4.1 CRITERIOS GENERALES se presenta la siguiente condición:

"Los componentes del sistema deben ser aprobados por la UL y atender con la versión más reciente de la norma NFPA 72 en sus características, fabricación, testes y operación." Considerando que existe en el mercado una gran diversidad de sistemas de detección y alarma de incendio de alta confiabilidad y certificados por otros laboratorios además del UL, como el FM (norma americana) y VdS (norma europea), para citar los más conocidos, los cuales pueden ser implantados conforme proyectos de instalación planeados conforme la NFPA 72, y considerando que el propio ítem 4.2.13 INTERCONEXIÓN CON EL NUEVO SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, analiza la interconexión de este nuevo sistema con sistemas ya existentes e inclusive apunta para un panel certificado conforme la norma europea, como sigue:"

"Actualmente existe un equipo de la marca SECURITON, modelo DFP-512S."

Considerando que mantener la condición de poseer únicamente la certificación UL limita la competencia, hecho que no se ajusta con los principios establecidos en el Art.2º, de la SECCIÓN II, del CAPÍTULO I de la Norma General de Licitación de la ITAIPU que dice:

"Art. 2º Los principios básicos que rigen los procesos y procedimientos reglamentados en esta Norma son los de la igualdad o isonomía, de la legalidad, de la moralidad, de la probidad,

legalidade, da moralidade, da probidade, da impessoalidade, da razoabilidade e proporcionalidade, da economicidade, da competitividade, da celeridade, da publicidade, da ampla defesa e do contraditório, da eficiência administrativa, bem como aqueles princípios que lhes são correlatos e, para as licitações, prevalecerão, ademais, os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo."

QUESTIONAMOS:

- Podem ser ofertados, e serão aceitos pela ITAIPU, sistemas de detecção de alarme de incêndio certificados por outros laboratórios além do UL, como o FM (certificação pela norma americana), VdS (certificação pela norma europeia) ou similares ?"

RESPOSTA

Serão aceitos pela ITAIPU, sistemas certificados pela UL ou VDS. Gentileza reportar-se a resposta da pergunta 2 do Aditamento 3, publicado em 06.01.2022.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 1845-21.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 11.01.22

de la impersonalidad, de la razonabilidad y proporcionalidad, de la economía, de la competitividad, de la celeridad, de la publicidad, de la amplia defensa y contradicción, de la eficiencia administrativa, así como aquellos principios que le son correlativos y, para las licitaciones, prevalecerán, además, los principios de vinculación al instrumento convocatorio y del juzgamiento objetivo."

CONSULTAMOS:

- Pueden ser ofertados, y serán aceptados por la ITAIPU, sistemas de detección de alarma de incendio certificados por otros laboratorios además del UL, como el FM (certificación por la norma americana), VdS (certificación por la norma europea) o similares ?"

RESPUESTA

Se aceptarán por la ITAIPU, sistemas certificados por la UL o VDS. Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 2 del Aditivo 3, publicado el 06.01.2022.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1845-21.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 11.01.22