

**PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1888-21**  
**SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1888-21**

**SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTOS  
MOTOBOMBAS AXIAIS VERTICAIS DO TIPO  
TURBINA DOS SISTEMAS DE ANTI-  
INUNDAÇÃO E DRENAGEM**

**SUSTITUCIÓN DE CONJUNTOS  
MOTOBOMBAS AXIALES VERTICALES DEL  
TIPO TURBINA DE LOS SISTEMAS ANTI-  
INUNDACIÓN Y DRENAJE**

**ADITAMENTO 4**

**ADITIVO 4**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1888-21, a ITAIPU responde pergunta realizada por interessada nesta licitação:

I) De conformidad con lo dispuesto en el subítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1888-21, la ITAIPU responde pregunta realizada por empresa interesada en esta licitación:

**PERGUNTA 1.**

Entendemos que todos os equipamentos ofertados deverão ter catraca anti-reversão montada na bomba ou no motor elétrico à critério de cada fabricante. Favor confirmar nosso entendimento.

**PREGUNTA 1.**

Entendemos que todos los equipos ofertados deberán contar con trinquete antirretorno montado en la bomba o en el motor eléctrico a criterio de cada fabricante. Favor confirmar nuestro entendimiento.

**RESPOSTA**

Entendimento correto.

**RESPUESTA**

Entendimiento correcto.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 1888-21.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1888-21.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico  
Data de emissão: 04.02.22

Elaboración: División de Apoyo Técnico  
Fecha de emisión: 04.02.22